



ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

29 мая 2014 года

№ 86-ТЭ

г. Новосибирск

Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источником тепловой энергии и нормативов запаса топлива на источнике тепловой энергии Открытого акционерного общества «БетЭлТранс» в лице филиала Горновского завода спецжелезобетона

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Новосибирской области от 25.02.2013 № 74-п «О департаменте по тарифам Новосибирской области» и решением правления департамента по тарифам Новосибирской области (протокол заседания правления от 29.05.2014 № 21)

департамент по тарифам Новосибирской области **п р и к а з ы в а е т**:

1. Утвердить нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям Открытого акционерного общества «БетЭлТранс» в лице филиала Горновского завода спецжелезобетона (ОГРН 1087746554609, ИНН 7708669867) согласно приложению № 1.

2. Утвердить нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источником тепловой энергии Открытого акционерного общества «БетЭлТранс» в лице филиала Горновского завода спецжелезобетона (ОГРН 1087746554609, ИНН 7708669867) согласно приложению № 2.

3. Утвердить нормативы запаса топлива на источнике тепловой энергии Открытого акционерного общества «БетЭлТранс» в лице филиала Горновского завода спецжелезобетона (ОГРН 1087746554609, ИНН 7708669867) согласно приложению № 3.

4. Нормативы, утвержденные пунктами 1 - 3 настоящего приказа, действуют с 1 января 2015 года.

Временно исполняющий обязанности
руководителя департамента



Г.Р. Асмодьяров

Приложение № 1
к приказу департамента по тарифам
Новосибирской области
от 29.05.2014 № 86-ТЭ

Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям Открытого акционерного общества «БетЭлТранс» в лице филиала Горновского завода спецжелезобетона, Новосибирская область, Тогучинский район, п. Горный с 1 января 2015 года

Организация	Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям		
	Потери и затраты теплоносителя, вода (м ³)	Потери тепловой энергии, Гкал	Затраты электрической энергии на передачу тепловой энергии, кВт*ч
ОАО «БетЭлТранс» в лице филиала Горновского завода спецжелезобетона (ОГРН 1087746554609, ИНН 7708669867)	221,640	410,9	-

Приложение № 2
к приказу департамента по тарифам
Новосибирской области
от 29.05.2014 № 86-ТЭ

**Нормативы
удельного расхода топлива при производстве
тепловой энергии источником тепловой энергии Открытого акционерного общества «БетЭлТранс» в лице филиала Горновского завода спецжелезобетона, Новосибирская область, Тогучинский район, п. Горный с 1 января 2015 года**

Организация	Нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал
ОАО «БетЭлТранс» в лице филиала Горновского завода спецжелезобетона (ОГРН 1087746554609, ИНН 7708669867)	178,1

**Нормативы
запаса топлива на источнике тепловой энергии Открытого акционерного общества
«БетЭлТранс» в лице филиала Горновского завода спецжелезобетона,
Новосибирская область, Тогучинский район, п. Горный**

Организация	Вид топлива	Неснижаемый запас топлива, тонн	На 1 октября 2015 года	
			Общий запас топлива, тонн	в том числе эксплуатационный запас топлива, тонн
ОАО «БетЭлТранс» в лице филиала Горновского завода спецжелезобетона (ОГРН 1087746554609, ИНН 7708669867)	Уголь	479,7	734,8	255,1