

### Доклад

**по результатам рассмотрения материалов дела об установлении платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств Общества с ограниченной ответственностью «ССК-Строй» с максимальной мощностью 14,4 кВт к электрическим сетям Открытого акционерного общества «Региональные электрические сети» по индивидуальному проекту: «Технологическое присоединение подземной автостоянки по ул. Оловозаводская в Кировском районе г. Новосибирска», заказчик – Общество с ограниченной ответственностью «ССК-Строй»**

По результатам рассмотрения представленных Открытым акционерным обществом «Региональные электрические сети» (далее – ОАО «РЭС») материалов по обоснованию размера платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств Общества с ограниченной ответственностью «ССК-Строй» (ОГРН 1095403001990, ИНН 5403221964) (далее – Заявитель, ООО «ССК-Строй») к электрическим сетям ОАО «РЭС» по индивидуальному проекту: «Технологическое присоединение подземной автостоянки по ул. Оловозаводская в Кировском районе г. Новосибирска» (далее - проект), департаментом по тарифам Новосибирской области (далее департамент) установлено следующее. Заявление на установление платы за технологическое присоединение по проекту, а также расчетные и обосновывающие материалы оформлены организацией надлежащим образом.

Формирование необходимой валовой выручки для осуществления регулируемой деятельности ОАО «РЭС», расчет платы за технологическое присоединение по проекту произведены в соответствии с «Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 г. № 1178, и «Методическими указаниями по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям», утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 11 сентября 2012 г. № 209-э/1, (далее – Методические указания). При определении расходов использованы: сметные расчеты с применением к ним индексов изменения сметной стоимости по данным Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.

*1. Расчет платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств Заявителя к электрическим сетям ОАО «РЭС» для покрытия обоснованных расходов на осуществление регулируемой деятельности.*

В соответствии с п.87 «Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011г. № 1178, размер платы за технологическое присоединение к электрическим сетям определяется в соответствии с Методическими указаниями, и включает в себя:



- расходы на технологическое присоединение по мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний, не включающие в себя расходы на строительство и реконструкцию объектов электросетевого хозяйства;

- расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства.

Расходы на технологическое присоединение по мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний, рассчитаны в соответствии с представленными калькуляциями по каждому виду мероприятий, учитывающие мощность Заявителя и заявленную категорию надежности энергоснабжения.

В соответствии с подготовленной организацией предварительными техническими условиями № 53-17/107457 от 05.02.2015г., максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств Заявителя к электрическим сетям составляет **14,4 кВт**.

Мощность разрешается по распределительной сети на напряжении 10кВ от ПС 110 кВ Оловозаводская.

Заявленная категория надежности – II, I.

В соответствии с техническими условиями сетевая организация выполняет мероприятия по строительству «последней мили»: строительство кабельных ЛЭП-0,4 кВ от ТП- 3317 до границ участка заявителя.

*Расходы на технологическое присоединение по мероприятиям, указанным в п.16 Методических указаний, приведены в соответствие с экономически обоснованными расходами на оплату труда при установлении тарифа на передачу электрической энергии и платы за технологическое присоединение.*

Размер платы за технологическое присоединение в соответствии с расчетом ОАО «РЭС» составляет **312,576 тыс. руб.** (без НДС) в том числе:

1. Расходы на технологическое присоединение по мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний составляют **46,204 тыс. руб.**

2. Расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства (инвестиционная составляющая) составляют **266,372 тыс. руб.**

Департаментом плата за технологическое присоединение по проекту признана обоснованной в размере **26,441 тыс. руб.** (без НДС) со снижением на 286,135 тыс. руб. относительно расчёта организации, в том числе:

1. Расходы на подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий в размере **4,798 тыс. руб.** в соответствии с откорректированной департаментом калькуляцией (в расчет принята калькуляция, учтённая департаментом при установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «РЭС» на 2015 год с учётом времени доставки в указанных материалах). Снижение составило 1,487 тыс. руб.

2. Расходы на проверку сетевой организацией выполнения заявителем технических условий в размере **4,769 тыс. руб.** в соответствии с откорректированной департаментом калькуляцией (в расчет принята калькуляция, учтённая департаментом при установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «РЭС» на 2015 год с учётом времени доставки в указанных материалах). Снижение составило 4,706 тыс. руб.

3. В соответствии с пунктом 30.4 «Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов



по производству электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», утверждённых постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004г. № 861, и на основании письма Заявителя от 02.06.2015 №53-114825 расходы на выполнение технических условий сетевой организацией в размере **266,372 тыс. руб.** исключены из расчёта платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «РЭС».

4.Участие сетевой организации в осмотре должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора присоединяемых Устройств Заявителя в размере **6,396 тыс. руб.** в соответствии с откорректированной департаментом калькуляцией (в расчет принята калькуляция, учтённая департаментом при установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «РЭС» на 2015 год с учётом времени доставки в указанных материалах). Снижение составило 10,182 тыс. руб.

5.Расходы на фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети в размере **10,478 тыс. руб.** в соответствии с откорректированной департаментом калькуляцией (в расчет принята калькуляция, учтённая департаментом при установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «РЭС» на 2015 год с учётом времени доставки в указанных материалах). Снижение составило 3,388 тыс. руб.

В связи с отсутствием свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности на ПС 110 кВ Оловозаводская, со ссылкой на п. 13 Методических указаний №209-э/1 организацией определен объем средств для компенсации расходов ОАО «РЭС» на выполнение мероприятий по замене существующих силовых трансформаторов ПС 110 кВ Оловозаводская, подлежащих осуществлению сетевой организацией в ходе технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «ССК-Строй».

Абзац № 15 п.7 Основ ценообразования, определяющий, что при *«установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии учитываются расходы сетевой организации, связанные с развитием существующей инфраструктуры, в том числе связей между объектами территориальных сетевых организаций и объектами единой национальной (общероссийской) электрической сети, которые связаны с технологическим присоединением и не учтены в инвестиционной программе, за исключением расходов на строительство объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики»* утратил силу (ПП РФ от 11.06.2014 №542).

А также, в соответствии с разъяснениями ФСТ отдельных пунктов Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям (письмо от 7 марта 2014 г. № СЗ-2580/12, п. 4): *«действующими нормативными правовыми актами и законами РФ не предусмотрена норма о том, что уполномоченный орган исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов обязан при утверждении платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту указывать в этом же постановлении величину выпадающих доходов, связанных с дан-*

ным присоединением и относимых к учету в тариф на передачу электрической энергии».

При установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии согласно п. 32 и 87 Основ ценообразования регулирующим органом учитываются расходы сетевой организации на инвестиции, которые связаны с фактическим осуществлённым технологическим присоединением, в том числе не учтенные в инвестиционной программе, при предоставлении соответствующих обоснований.

Гл. эксперт отдела регулирования  
электро- и теплоэнергетики

С.Г. Агапитова

Начальник отдела регулирования  
электро- и теплоэнергетики

А.И. Третьякова



### Доклад

**по результатам рассмотрения материалов дела об установлении платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств Общества с ограниченной ответственностью «ССК-Строй» с максимальной мощностью 166,6 кВт к электрическим сетям Открытого акционерного общества «Региональные электрические сети» по индивидуальному проекту: «Технологическое присоединение многоэтажного жилого дома по ул. Оловозаводская в Кировском районе г. Новосибирска», заказчик – Общество с ограниченной ответственностью «ССК-Строй»**

По результатам рассмотрения представленных Открытым акционерным обществом «Региональные электрические сети» (далее – ОАО «РЭС») материалов по обоснованию размера платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств Общества с ограниченной ответственностью «ССК-Строй» (ОГРН 1095403001990, ИНН 5403221964) (далее – Заявитель, ООО «ССК-Строй») к электрическим сетям ОАО «РЭС» по индивидуальному проекту: «Технологическое присоединение многоэтажного жилого дома по ул. Оловозаводская в Кировском районе г. Новосибирска» (далее - проект), департаментом по тарифам Новосибирской области (далее департамент) установлено следующее.

Заявление на установление платы за технологическое присоединение по проекту, а также расчетные и обосновывающие материалы оформлены организацией надлежащим образом.

Формирование необходимой валовой выручки для осуществления регулируемой деятельности ОАО «РЭС», расчет платы за технологическое присоединение по проекту произведены в соответствии с «Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 г. № 1178, и «Методическими указаниями по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям», утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 11 сентября 2012 г. № 209-э/1, (далее – Методические указания). При определении расходов использованы: сметные расчеты с применением к ним индексов изменения сметной стоимости по данным Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.

*1. Расчет платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств Заявителя к электрическим сетям ОАО «РЭС» для покрытия обоснованных расходов на осуществление регулируемой деятельности.*

В соответствии с п.87 «Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011г. № 1178, размер платы за технологи-



ческое присоединение к электрическим сетям определяется в соответствии с Методическими указаниями, и включает в себя:

- расходы на технологическое присоединение по мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний, не включающие в себя расходы на строительство и реконструкцию объектов электросетевого хозяйства;
- расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства.

Расходы на технологическое присоединение по мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний, рассчитаны в соответствии с представленными калькуляциями по каждому виду мероприятий, учитывающие мощность Заявителя и заявленную категорию надежности энергоснабжения.

В соответствии с подготовленной организацией предварительными техническими условиями № 53-17/105957 от 05.02.2015г., максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств Заявителя к электрическим сетям составляет **166,6 кВт**.

Мощность разрешается по распределительной сети на напряжении 10кВ от ПС 110 кВ Оловозаводская.

Заявленная категория надежности – II, I.

В соответствии с техническими условиями сетевая организация выполняет мероприятия по строительству «последней мили»: строительство кабельных ЛЭП-0,4 кВ от ТП- 3317 до границ участка заявителя.

*Расходы на технологическое присоединение по мероприятиям, указанным в п.16 Методических указаний, приведены в соответствие с экономически обоснованными расходами на оплату труда при установлении тарифа на передачу электрической энергии и платы за технологическое присоединение.*

Размер платы за технологическое присоединение в соответствии с расчетом ОАО «РЭС» составляет **886,786 тыс. руб.** (без НДС) в том числе:

1. Расходы на технологическое присоединение по мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний составляют **89,692 тыс. руб.**
2. Расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства (инвестиционная составляющая) составляют **797,094 тыс. руб.**

Департаментом плата за технологическое присоединение по проекту признана обоснованной в размере **54,899 тыс. руб.** (без НДС) со снижением на 831,887 тыс. руб. относительно расчёта организации, в том числе:

1. Расходы на подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий в размере **6,632 тыс. руб.** в соответствии с откорректированной департаментом калькуляцией (в расчет принята калькуляция, учтённая департаментом при установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «РЭС» на 2015 год с учётом времени доставки в указанных материалах). Снижение составило 1,961 тыс. руб.

2. Расходы на проверку сетевой организацией выполнения заявителем технических условий в размере **20,193 тыс. руб.** в соответствии с откорректированной департаментом калькуляцией (в расчет принята калькуляция, учтённая департаментом при установлении платы за технологическое присоединение к электриче-



ским сетям ОАО «РЭС» на 2015 год с учётом времени доставки в указанных материалах). Снижение составило 12,729 тыс. руб.

3. В соответствии с пунктом 30.4 «Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», утверждённых постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004г. № 861, и на основании письма Заявителя от 02.06.2015 №53-114823 расходы на выполнение технических условий сетевой организацией в размере **797,094 тыс. руб.** исключены из расчёта платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «РЭС».

4. Участие сетевой организации в осмотре должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора присоединяемых Устройств Заявителя в размере **6,396 тыс. руб.** в соответствии с откорректированной департаментом калькуляцией (в расчет принята калькуляция, учтённая департаментом при установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «РЭС» на 2015 год с учётом времени доставки в указанных материалах). Снижение составило 10,182 тыс. руб.

5. Расходы на фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети в размере **21,678 тыс. руб.** в соответствии с откорректированной департаментом калькуляцией (в расчет принята калькуляция, учтённая департаментом при установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «РЭС» на 2015 год с учётом времени доставки в указанных материалах). Снижение составило 9,921 тыс. руб.

В связи с отсутствием свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности на ПС 110 кВ Оловозаводская, со ссылкой на п. 13 Методических указаний №209-э/1 организацией определен объем средств для компенсации расходов ОАО «РЭС» на выполнение мероприятий по замене существующих силовых трансформаторов ПС 110 кВ Оловозаводская, подлежащих осуществлению сетевой организацией в ходе технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «ССК-Строй».

Абзац № 15 п.7 Основ ценообразования, определяющий, что при *«установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии учитываются расходы сетевой организации, связанные с развитием существующей инфраструктуры, в том числе связей между объектами территориальных сетевых организаций и объектами единой национальной (общероссийской) электрической сети, которые связаны с технологическим присоединением и не учтены в инвестиционной программе, за исключением расходов на строительство объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики»* утратил силу (ПП РФ от 11.06.2014 №542).

А также, в соответствии с разъяснениями ФСТ отдельных пунктов Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям (письмо от 7 марта 2014 г. № СЗ-2580/12, п. 4): *«действующими нормативными правовыми актами и законами РФ не преду-*



*смотрена норма о том, что уполномоченный орган исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов обязан при утверждении платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту указывать в этом же постановлении величину выпадающих доходов, связанных с данным присоединением и относимых к учету в тариф на передачу электрической энергии».*

При установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии согласно п. 32 и 87 Основ ценообразования регулирующим органом учитываются расходы сетевой организации на инвестиции, которые связаны с фактическим осуществлённым технологическим присоединением, в том числе не учтенные в инвестиционной программе, при предоставлении соответствующих обоснований.

Гл. эксперт отдела регулирования  
электро- и теплоэнергетики



С.Г. Агапитова

Начальник отдела регулирования  
электро- и теплоэнергетики



А.И. Третьякова



### Доклад

**по результатам рассмотрения материалов дела об установлении платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств Общества с ограниченной ответственностью «Дельта» с максимальной мощностью 80 кВт к электрическим сетям Открытого акционерного общества «Региональные электрические сети» по индивидуальному проекту: «Технологическое присоединение проектируемых КЛ-0,4 кВ от ТП-1162 до ВРУ гидролифтов, гидролифты по адресу: г. Новосибирск, ул. Коммунистическая,34», заказчик – Общество с ограниченной ответственностью «Дельта»**

По результатам рассмотрения представленных Открытым акционерным обществом «Региональные электрические сети» (далее – ОАО «РЭС») материалов по обоснованию размера платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств Общества с ограниченной ответственностью «Дельта» (ОГРН 1125476102322, ИНН 5402552307) (далее – Заявитель, ООО «Дельта») к электрическим сетям ОАО «РЭС» по индивидуальному проекту: «Технологическое присоединение проектируемых КЛ-0,4 кВ от ТП-1162 до ВРУ гидролифтов, гидролифты по адресу: г. Новосибирск, ул. Коммунистическая,34» (далее - проект), департаментом по тарифам Новосибирской области (далее департамент) установлено следующее.

Заявление на установление платы за технологическое присоединение по проекту, а также расчетные и обосновывающие материалы оформлены организацией надлежащим образом.

Формирование необходимой валовой выручки для осуществления регулируемой деятельности ОАО «РЭС», расчет платы за технологическое присоединение по проекту произведены в соответствии с «Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 г. № 1178, и «Методическими указаниями по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям», утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 11 сентября 2012 г. № 209-э/1, (далее – Методические указания). При определении расходов использованы: сметные расчеты с применением к ним индексов изменения сметной стоимости по данным Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.

*1. Расчет платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств Заявителя к электрическим сетям ОАО «РЭС» для покрытия обоснованных расходов на осуществление регулируемой деятельности.*

В соответствии с п.87 «Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011г. № 1178, размер платы за технологическое присоединение к электрическим сетям определяется в соответствии с Методическими указаниями, и включает в себя:



- расходы на технологическое присоединение по мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний, не включающие в себя расходы на строительство и реконструкцию объектов электросетевого хозяйства;

- расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства.

Расходы на технологическое присоединение по мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний, рассчитаны в соответствии с представленными калькуляциями по каждому виду мероприятий, учитывающие мощность Заявителя и заявленную категорию надежности энергоснабжения.

В соответствии с подготовленной организацией предварительными техническими условиями № 53-11/111747 от 07.04.2015г., максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств Заявителя к электрическим сетям составляет **80 кВт**.

Мощность разрешается по распределительной сети 6 кВ от ПС 110 кВ Тепловая (фид. 6-451).

Заявленная категория надежности – I, II.

*Расходы на технологическое присоединение по мероприятиям, указанным в п.16 Методических указаний, приведены в соответствии с экономически обоснованными расходами на оплату труда при установлении тарифа на передачу электрической энергии и платы за технологическое присоединение.*

Размер платы за технологическое присоединение в соответствии с расчетом ОАО «РЭС» составляет **68,886 тыс. руб.** (без НДС) в том числе:

1. Расходы на технологическое присоединение по мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний составляют **68,886 тыс. руб.**

2. Расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства (инвестиционная составляющая) отсутствует.

Департаментом плата за технологическое присоединение по проекту признана обоснованной в размере **42,430 тыс. руб.** (без НДС) со снижением на 26,456 тыс. руб. относительно расчёта организации, в том числе:

1. Расходы на подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий в размере **2,750 тыс. руб.** в соответствии с откорректированной департаментом калькуляцией (в расчет принята калькуляция, учтённая департаментом при установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «РЭС» на 2015 год с учётом времени доставки в указанных материалах). Снижение составило 0,944 тыс. руб.

2. Расходы на проверку сетевой организацией выполнения заявителем технических условий в размере **13,328 тыс. руб.** в соответствии с откорректированной департаментом калькуляцией (в расчет принята калькуляция, учтённая департаментом при установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «РЭС» на 2015 год с учётом времени доставки в указанных материалах). Снижение составило 9,470 тыс. руб.

3. Участие сетевой организации в осмотре должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора присоединяемых Устройств Заявителя в размере **6,396 тыс. руб.** в соответствии с откорректированной департаментом калькуляцией (в расчет принята калькуляция, учтённая департаментом при установлении платы за технологическое присоединение к элек-



трическим сетям ОАО «РЭС» на 2015 год с учётом времени доставки в указанных материалах). Снижение составило 10,182 тыс. руб.

4. Расходы на фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети в размере **19,956 тыс. руб.** в соответствии с откорректированной департаментом калькуляцией (в расчет принята калькуляция, учтённая департаментом при установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «РЭС» на 2015 год с учётом времени доставки в указанных материалах). Снижение составило 5,860 тыс. руб.

В связи с отсутствием свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности на ПС 110 кВ Тепловая, со ссылкой на п. 13 Методических указаний №209-э/1 организацией определен объем средств для компенсации расходов ОАО «РЭС» на выполнение мероприятий по замене существующих силовых трансформаторов ПС 110 кВ Тепловая, подлежащих осуществлению сетевой организацией в ходе технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «Дельта».

Абзац № 15 п.7 Основ ценообразования, определяющий, что при *«установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии учитываются расходы сетевой организации, связанные с развитием существующей инфраструктуры, в том числе связей между объектами территориальных сетевых организаций и объектами единой национальной (общероссийской) электрической сети, которые связаны с технологическим присоединением и не учтены в инвестиционной программе, за исключением расходов на строительство объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики»* утратил силу (ПП РФ от 11.06.2014 №542).

А также, в соответствии с разъяснениями ФСТ отдельных пунктов Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям (письмо от 7 марта 2014 г. № СЗ-2580/12, п. 4): *«действующими нормативными правовыми актами и законами РФ не предусмотрена норма о том, что уполномоченный орган исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов обязан при утверждении платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту указывать в этом же постановлении величину выпадающих доходов, связанных с данным присоединением и относимых к учету в тариф на передачу электрической энергии».*

При установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии согласно п. 32 и 87 Основ ценообразования регулирующим органом учитываются расходы сетевой организации на инвестиции, которые связаны с фактическим осуществлённым технологическим присоединением, в том числе не учтенные в инвестиционной программе, при предоставлении соответствующих обоснований.

Гл. эксперт отдела регулирования электро- и теплоэнергетики

Начальник отдела регулирования электро- и теплоэнергетики



С.Г. Агапитова



А.И. Третьякова



### Доклад

по результатам рассмотрения материалов дела об установлении платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств Общества с ограниченной ответственностью «Финансово – строительная компания «Новосибирская» с максимальной мощностью 127,7 кВт к электрическим сетям Открытого акционерного общества «Региональные электрические сети» по индивидуальному проекту: «Технологическое присоединение ЦТП-65 по ул. Оловозаводская, в Кировском районе г. Новосибирска», заказчик – Общество с ограниченной ответственностью «Финансово – строительная компания «Новосибирская»

По результатам рассмотрения представленных Открытым акционерным обществом «Региональные электрические сети» (далее – ОАО «РЭС») материалов по обоснованию размера платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств Общества с ограниченной ответственностью «Финансово – строительная компания «Новосибирская» (ОГРН 1105476083723, ИНН 5403324021) (далее – Заявитель, ООО «ФСК «Новосибирская») к электрическим сетям ОАО «РЭС» по индивидуальному проекту: «Технологическое присоединение ЦТП-65 по ул. Оловозаводская, в Кировском районе г. Новосибирска» (далее – проект), департаментом по тарифам Новосибирской области (далее департамент) установлено следующее.

Заявление на установление платы за технологическое присоединение по проекту, а также расчетные и обосновывающие материалы оформлены организацией надлежащим образом.

Формирование необходимой валовой выручки для осуществления регулируемой деятельности ОАО «РЭС», расчет платы за технологическое присоединение по проекту произведены в соответствии с «Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 г. № 1178, и «Методическими указаниями по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям», утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 11 сентября 2012 г. № 209-э/1, (далее – Методические указания). При определении расходов использованы: сметные расчеты с применением к ним индексов изменения сметной стоимости по данным Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.

1. Расчет платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств Заявителя к электрическим сетям ОАО «РЭС» для покрытия обоснованных расходов на осуществление регулируемой деятельности.

В соответствии с п.87 «Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011г. № 1178, размер платы за технологи-



ческое присоединение к электрическим сетям определяется в соответствии с Методическими указаниями, и включает в себя:

- расходы на технологическое присоединение по мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний, не включающие в себя расходы на строительство и реконструкцию объектов электросетевого хозяйства;

- расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства.

Расходы на технологическое присоединение по мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний, рассчитаны в соответствии с представленными калькуляциями по каждому виду мероприятий, учитывающие мощность Заявителя и заявленную категорию надежности энергоснабжения.

В соответствии с подготовленными организацией предварительными техническими условиями № 53-17/108414 от 06.02.2015г., максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств Заявителя к электрическим сетям составляет **127,7 кВт.**

Мощность разрешается по распределительной сети на напряжении 10кВ от ПС 110 кВ Оловозаводская.

Заявленная категория надежности – II, I.

В соответствии с техническими условиями сетевая организация выполняет мероприятия по строительству «последней мили»: строительство кабельных ЛЭП-0,4 кВ от ТП- 3317 до границ участка заявителя.

*Расходы на технологическое присоединение по мероприятиям, указанным в п.16 Методических указаний, приведены в соответствие с экономически обоснованными расходами на оплату труда при установлении тарифа на передачу электрической энергии и платы за технологическое присоединение.*

Размер платы за технологическое присоединение в соответствии с расчетом ОАО «РЭС» составляет **1 388,390 тыс. руб.** (без НДС) в том числе:

1. Расходы на технологическое присоединение по мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний составляют **76,470 тыс. руб.**

2. Расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства (инвестиционная составляющая) составляют **1 311,920 тыс. руб.**

Департаментом плата за технологическое присоединение по проекту признана обоснованной в размере **47,836 тыс. руб.** (без НДС) со снижением на 1 340,554 тыс. руб. относительно расчёта организации, в том числе:

1. Расходы на подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий в размере **4,247 тыс. руб.** в соответствии с откорректированной департаментом калькуляцией (в расчет принята калькуляция, учтённая департаментом при установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «РЭС» на 2015 год с учётом времени доставки в указанных материалах). Снижение составило 1,248 тыс. руб.

2. Расходы на проверку сетевой организацией выполнения заявителем технических условий в размере **13,328 тыс. руб.** в соответствии с откорректированной департаментом калькуляцией (в расчет принята калькуляция, учтённая департаментом при установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям).



ским сетям ОАО «РЭС» на 2015 год с учётом времени доставки в указанных материалах). Снижение составило 9,47 тыс. руб.

3. В соответствии с пунктом 30.4 «Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», утверждённых постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004г. № 861, и на основании письма Заявителя от 05.06.2015 №53-115003 расходы на выполнение технических условий сетевой организацией в размере **1 311,920 тыс. руб.** исключены из расчёта платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «РЭС».

4. Участие сетевой организации в осмотре должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора присоединяемых Устройств Заявителя в размере **6,396 тыс. руб.** в соответствии с откорректированной департаментом калькуляцией (в расчет принята калькуляция, учтённая департаментом при установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «РЭС» на 2015 год с учётом времени доставки в указанных материалах). Снижение составило 10,182 тыс. руб.

5. Расходы на фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети в размере **23,865 тыс. руб.** в соответствии с откорректированной департаментом калькуляцией (в расчет принята калькуляция, учтённая департаментом при установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «РЭС» на 2015 год с учётом времени доставки в указанных материалах). Снижение составило 7,734 тыс. руб.

В связи с отсутствием свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности на ПС 110 кВ Оловозаводская, со ссылкой на п. 13 Методических указаний №209-э/1 организацией определен объем средств для компенсации расходов ОАО «РЭС» на выполнение мероприятий по замене существующих силовых трансформаторов ПС 110 кВ Оловозаводская, подлежащих осуществлению сетевой организацией в ходе технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «ФСК «Новосибирская».

Абзац № 15 п.7 Основ ценообразования, определяющий, что при *«установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии учитываются расходы сетевой организации, связанные с развитием существующей инфраструктуры, в том числе связей между объектами территориальных сетевых организаций и объектами единой национальной (общероссийской) электрической сети, которые связаны с технологическим присоединением и не учтены в инвестиционной программе, за исключением расходов на строительство объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики»* утратил силу (ПП РФ от 11.06.2014 №542).

А также, в соответствии с разъяснениями ФСТ отдельных пунктов Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям (письмо от 7 марта 2014 г. № СЗ-2580/12, п. 4): *«действующими нормативными правовыми актами и законами РФ не преду-*



*смотрена норма о том, что уполномоченный орган исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов обязан при утверждении платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту указывать в этом же постановлении величину выпадающих доходов, связанных с данным присоединением и относимых к учету в тариф на передачу электрической энергии».*

При установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии согласно п. 32 и 87 Основ ценообразования регулирующим органом учитываются расходы сетевой организации на инвестиции, которые связаны с фактическим осуществлённым технологическим присоединением, в том числе не учтенные в инвестиционной программе, при предоставлении соответствующих обоснований.

Гл. эксперт отдела регулирования  
электро- и теплоэнергетики

С.Г. Агапитова

Начальник отдела регулирования  
электро- и теплоэнергетики

А.И. Третьякова



### Доклад

по результатам рассмотрения материалов дела об установлении платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств Общества с ограниченной ответственностью «Финансово – строительная компания «Новосибирская» с максимальной мощностью 23,7 кВт к электрическим сетям Открытого акционерного общества «Региональные электрические сети» по индивидуальному проекту: «Технологическое присоединение автомобильной стоянки закрытого типа по ул. Оловозаводская, в Кировском районе г. Новосибирска», заказчик – Общество с ограниченной ответственностью «Финансово – строительная компания «Новосибирская»

По результатам рассмотрения представленных Открытым акционерным обществом «Региональные электрические сети» (далее – ОАО «РЭС») материалов по обоснованию размера платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств Общества с ограниченной ответственностью «Финансово – строительная компания «Новосибирская»» (ОГРН 1105476083723, ИНН 5403324021) (далее – Заявитель, ООО «ФСК «Новосибирская») к электрическим сетям ОАО «РЭС» по индивидуальному проекту: «Технологическое присоединение автомобильной стоянки закрытого типа по ул. Оловозаводская, в Кировском районе г. Новосибирска» (далее - проект), департаментом по тарифам Новосибирской области (далее департамент) установлено следующее.

Заявление на установление платы за технологическое присоединение по проекту, а также расчетные и обосновывающие материалы оформлены организацией надлежащим образом.

Формирование необходимой валовой выручки для осуществления регулируемой деятельности ОАО «РЭС», расчет платы за технологическое присоединение по проекту произведены в соответствии с «Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 г. № 1178, и «Методическими указаниями по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям», утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 11 сентября 2012 г. № 209-э/1, (далее – Методические указания). При определении расходов использованы: сметные расчеты с применением к ним индексов изменения сметной стоимости по данным Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.

1. Расчет платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств Заявителя к электрическим сетям ОАО «РЭС» для покрытия обоснованных расходов на осуществление регулируемой деятельности.

В соответствии с п.87 «Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011г. № 1178, размер платы за технологи-



ческое присоединение к электрическим сетям определяется в соответствии с Методическими указаниями, и включает в себя:

- расходы на технологическое присоединение по мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний, не включающие в себя расходы на строительство и реконструкцию объектов электросетевого хозяйства;

- расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства.

Расходы на технологическое присоединение по мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний, рассчитаны в соответствии с представленными калькуляциями по каждому виду мероприятий, учитывающие мощность Заявителя и заявленную категорию надежности энергоснабжения.

В соответствии с подготовленной организацией предварительными техническими условиями № 53-17/108614 от 06.02.2015г., максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств Заявителя к электрическим сетям составляет **23,7 кВт**.

Мощность разрешается по распределительной сети на напряжении 10 кВ от ПС 110 кВ Оловозаводская.

Заявленная категория надежности – II, I.

В соответствии с техническими условиями сетевая организация выполняет мероприятия по строительству «последней мили»: строительство кабельных ЛЭП-0,4 кВ от ТП- 3317 до границ участка заявителя.

*Расходы на технологическое присоединение по мероприятиям, указанным в п.16 Методических указаний, приведены в соответствие с экономически обоснованными расходами на оплату труда при установлении тарифа на передачу электрической энергии и платы за технологическое присоединение.*

Размер платы за технологическое присоединение в соответствии с расчетом ОАО «РЭС» составляет **558,220 тыс. руб.** (без НДС) в том числе:

1. Расходы на технологическое присоединение по мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний составляют **76,470 тыс. руб.**

2. Расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства (инвестиционная составляющая) составляют **481,750 тыс. руб.**

Департаментом плата за технологическое присоединение по проекту признана обоснованной в размере **47,836 тыс. руб.** (без НДС) со снижением на 510,384 тыс. руб. относительно расчёта организации, в том числе:

1. Расходы на подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий в размере **4,247 тыс. руб.** в соответствии с откорректированной департаментом калькуляцией (в расчет принята калькуляция, учтённая департаментом при установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «РЭС» на 2015 год с учётом времени доставки в указанных материалах). Снижение составило 1,248 тыс. руб.

2. Расходы на проверку сетевой организацией выполнения заявителем технических условий в размере **13,328 тыс. руб.** в соответствии с откорректированной департаментом калькуляцией (в расчет принята калькуляция, учтённая департаментом при установлении платы за технологическое присоединение к электриче-



ским сетям ОАО «РЭС» на 2015 год с учётом времени доставки в указанных материалах). Снижение составило 9,47 тыс. руб.

3. В соответствии с пунктом 30.4 «Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», утверждённых постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004г. № 861, и на основании письма Заявителя от 05.06.2015 №53-115004 расходы на выполнение технических условий сетевой организацией в размере **481,750 тыс. руб.** исключены из расчёта платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «РЭС».

4. Участие сетевой организации в осмотре должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора присоединяемых Устройств Заявителя в размере **6,396 тыс. руб.** в соответствии с откорректированной департаментом калькуляцией (в расчет принята калькуляция, учтённая департаментом при установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «РЭС» на 2015 год с учётом времени доставки в указанных материалах). Снижение составило 10,182 тыс. руб.

5. Расходы на фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети в размере **23,865 тыс. руб.** в соответствии с откорректированной департаментом калькуляцией (в расчет принята калькуляция, учтённая департаментом при установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «РЭС» на 2015 год с учётом времени доставки в указанных материалах). Снижение составило 7,734 тыс. руб.

В связи с отсутствием свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности на ПС 110 кВ Олово заводская, со ссылкой на п. 13 Методических указаний №209-э/1 организацией определен объем средств для компенсации расходов ОАО «РЭС» на выполнение мероприятий по замене существующих силовых трансформаторов ПС 110 кВ Олово заводская, подлежащих осуществлению сетевой организацией в ходе технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «ФСК «Новосибирская».

Абзац № 15 п.7 Основ ценообразования, определяющий, что при *установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии учитываются расходы сетевой организации, связанные с развитием существующей инфраструктуры, в том числе связей между объектами территориальных сетевых организаций и объектами единой национальной (общероссийской) электрической сети, которые связаны с технологическим присоединением и не учтены в инвестиционной программе, за исключением расходов на строительство объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики* утратил силу (ПП РФ от 11.06.2014 №542).

А также, в соответствии с разъяснениями ФСТ отдельных пунктов Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям (письмо от 7 марта 2014 г. № СЗ-2580/12, п. 4): *«действующими нормативными правовыми актами и законами РФ не преду-*



*смотрена норма о том, что уполномоченный орган исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов обязан при утверждении платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту указывать в этом же постановлении величину выпадающих доходов, связанных с данным присоединением и относимых к учету в тариф на передачу электрической энергии».*

При установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии согласно п. 32 и 87 Основ ценообразования регулирующим органом учитываются расходы сетевой организации на инвестиции, которые связаны с фактическим осуществлённым технологическим присоединением, в том числе не учтенные в инвестиционной программе, при предоставлении соответствующих обоснований.

Гл. эксперт отдела регулирования  
электро- и теплоэнергетики

С.Г. Агапитова

Начальник отдела регулирования  
электро- и теплоэнергетики

А.И. Третьякова



### Доклад

**по результатам рассмотрения материалов дела об установлении платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств Министерства обороны Российской Федерации с максимальной мощностью 13704,4 кВт к электрическим сетям Открытого акционерного общества «Региональные электрические сети» по проекту: «Технологическое присоединение позиционного района войсковой части 34148», заказчик – Министерство обороны Российской Федерации**

По результатам рассмотрения представленных Открытым акционерным обществом «Региональные электрические сети» (далее – ОАО «РЭС») материалов по обоснованию размера платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств Министерства обороны Российской Федерации (ОГРН 1037700255284, ИНН 7704252261) (далее – Заявитель, Министерство обороны РФ) к электрическим сетям ОАО «РЭС» по проекту: «Технологическое присоединение позиционного района войсковой части 34148» (далее – проект), департаментом по тарифам Новосибирской области (далее департамент) установлено следующее.

Заявление на установление платы за технологическое присоединение по проекту, а также расчетные и обосновывающие материалы оформлены организацией надлежащим образом.

Формирование необходимой валовой выручки для осуществления регулируемой деятельности ОАО «РЭС», расчет платы за технологическое присоединение по проекту произведены в соответствии с «Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 г. № 1178, и «Методическими указаниями по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям», утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 11 сентября 2012 г. № 209-э/1, (далее – Методические указания). При определении расходов использованы: сметные расчеты с применением к ним индексов изменения сметной стоимости по данным Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.

*1. Расчет платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств Заявителя к электрическим сетям ОАО «РЭС» для покрытия обоснованных расходов на осуществление регулируемой деятельности.*

В соответствии с п.87 «Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011г. № 1178, размер платы за технологическое присоединение к электрическим сетям определяется в соответствии с Методическими указаниями, и включает в себя:



- расходы на технологическое присоединение по мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний, не включающие в себя расходы на строительство и реконструкцию объектов электросетевого хозяйства;

- расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства.

Расходы на технологическое присоединение по мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний, рассчитаны в соответствии с представленными калькуляциями по каждому виду мероприятий, учитывающие мощность Заявителя и заявленную категорию надежности энергоснабжения.

В соответствии с подготовленными организацией предварительными техническими условиями № 19-11-24/107623 от 09.02.2015г., максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств Заявителя к электрическим сетям составляет **13704,4 кВт**, в том числе I этап – 4510 кВт; II этап – 9194,4 кВт.

Мощность разрешается на напряжении 110 кВ со строительством ПС 110/35/6 кВ с двумя трансформаторами мощностью 25 МВА.

Заявленная категория надежности – I.

В соответствии с техническими условиями сетевая организация выполняет мероприятия по строительству «последней мили»: строительство отпаечных кабельно-воздушных ЛЭП 110 кВ от ВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-4 - Отрадная I цепь (С-7) и от ВЛ 110 кВ Пашино – Лесная (С-14) до границы земельного участка заявителя.

*Расходы на технологическое присоединение по мероприятиям, указанным в п.16 Методических указаний, приведены в соответствие с экономически обоснованными расходами на оплату труда при установлении тарифа на передачу электрической энергии и платы за технологическое присоединение.*

Размер платы за технологическое присоединение в соответствии с расчетом ОАО «РЭС» составляет **398 623,734 тыс. руб.** (без НДС) в том числе:

1. Расходы на технологическое присоединение по мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний составляют **195,983 тыс. руб.**

2. Расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства (инвестиционная составляющая) составляют **398 427,751 тыс. руб.**

Департаментом плата за технологическое присоединение по проекту признана обоснованной в размере **398 563,118 тыс. руб.** (без НДС) со снижением на 60,616 тыс. руб. относительно расчёта организации, в том числе:

1. Расходы на подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий в размере **6,886 тыс. руб.** в соответствии с откорректированной департаментом калькуляцией (в расчет принята калькуляция, учтённая департаментом при установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «РЭС» на 2015 год с учётом времени доставки в указанных материалах). Снижение составило 2,177 тыс. руб.

2. Расходы на выполнение технических условий сетевой организацией в размере **398 427,751 тыс. руб.** в соответствии с расчётом организации.

3. Расходы на проверку сетевой организацией выполнения заявителем технических условий в размере **34,988 тыс. руб.** в соответствии с откорректированной департаментом калькуляцией (в расчет принята калькуляция, учтённая департа-



ментом при установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «РЭС» на 2015 год с учётом времени доставки в указанных материалах). Снижение составило 18,572 тыс. руб.

4. Участие сетевой организации в осмотре должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора присоединяемых Устройств Заявителя в размере **20,833 тыс. руб.** в соответствии с откорректированной департаментом калькуляцией (в расчет принята калькуляция, учтённая департаментом при установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «РЭС» на 2015 год с учётом времени доставки в указанных материалах). Снижение составило 15,633 тыс. руб.

5. Расходы на фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети в размере **72,660 тыс. руб.** в соответствии с откорректированной департаментом калькуляцией (в расчет принята калькуляция, учтённая департаментом при установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «РЭС» на 2015 год с учётом времени доставки в указанных материалах). Снижение составило 24,234 тыс. руб.

Гл. эксперт отдела регулирования  
электро- и теплоэнергетики



С.Г. Агапитова

Начальник отдела регулирования  
электро- и теплоэнергетики



А.И. Третьякова



### Доклад

**по результатам рассмотрения материалов дела об установлении платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств Открытого акционерного общества «Главновосибирскстрой» с максимальной мощностью 406 кВт к электрическим сетям Открытого акционерного общества «Региональные электрические сети» по индивидуальному проекту: «Технологическое присоединение производственно - складской базы, расположенной по адресу: г. Новосибирск, Кировский район, ул. Тюменская, 16 (16)», заказчик – Открытое акционерное общество «Главновосибирскстрой»**

По результатам рассмотрения представленных Открытым акционерным обществом «Региональные электрические сети» (далее – ОАО «РЭС») материалов по обоснованию размера платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств Открытого акционерного общества «Главновосибирскстрой» (ОГРН 1025402454703, ИНН 5406109142) (далее – Заявитель, ОАО «Главновосибирскстрой») к электрическим сетям ОАО «РЭС» по индивидуальному проекту: «Технологическое присоединение производственно - складской базы, расположенной по адресу: г. Новосибирск, Кировский район, ул. Тюменская, 16 (16)» (далее - проект), департаментом по тарифам Новосибирской области (далее департамент) установлено следующее.

Заявление на установление платы за технологическое присоединение по проекту, а также расчетные и обосновывающие материалы оформлены организацией надлежащим образом.

Формирование необходимой валовой выручки для осуществления регулируемой деятельности ОАО «РЭС», расчет платы за технологическое присоединение по проекту произведены в соответствии с «Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 г. № 1178, и «Методическими указаниями по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям», утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 11 сентября 2012 г. № 209-э/1, (далее – Методические указания). При определении расходов использованы: сметные расчеты с применением к ним индексов изменения сметной стоимости по данным Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.

*1. Расчет платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств Заявителя к электрическим сетям ОАО «РЭС» для покрытия обоснованных расходов на осуществление регулируемой деятельности.*

В соответствии с п.87 «Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011г. № 1178, размер платы за технологи-



ческое присоединение к электрическим сетям определяется в соответствии с Методическими указаниями, и включает в себя:

- расходы на технологическое присоединение по мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний, не включающие в себя расходы на строительство и реконструкцию объектов электросетевого хозяйства;

- расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства.

Расходы на технологическое присоединение по мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний, рассчитаны в соответствии с представленными калькуляциями по каждому виду мероприятий, учитывающие мощность Заявителя и заявленную категорию надежности энергоснабжения.

В соответствии с подготовленными организацией предварительными техническими условиями № 53-17/106012 от 18.02.2015г., максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств Заявителя к электрическим сетям составляет **406 кВт**, в том числе:

- 206 кВт – существующая мощность, оформленная ОАО «Главновосибирскстрой» Актом разграничения балансовой принадлежности электросетей и эксплуатационной ответственности сторон (акт разграничения) от 13.06.2012;

- 200 кВт – дополнительная мощность.

Мощность разрешается на напряжении 10кВ от ПС 110 кВ Оловозаводская.

Заявленная категория надежности – III.

В соответствии с техническими условиями сетевая организация выполняет мероприятия по строительству «последней мили»: строительство кабельной ЛЭП-10 кВ с секции Т-1 РУ-10 кВ ТП-640 до границ участка заявителя.

*Расходы на технологическое присоединение по мероприятиям, указанным в п.16 Методических указаний, приведены в соответствие с экономически обоснованными расходами на оплату труда при установлении тарифа на передачу электрической энергии и платы за технологическое присоединение.*

Размер платы за технологическое присоединение в соответствии с расчетом ОАО «РЭС» составляет **246,549 тыс. руб.** (без НДС) в том числе:

1. Расходы на технологическое присоединение по мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний составляют **52,400 тыс. руб.**

2. Расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства (инвестиционная составляющая) составляют **194,149 тыс. руб.**

Департаментом плата за технологическое присоединение по проекту признана обоснованной в размере **229,928 тыс. руб.** (без НДС) со снижением на 16,621 тыс. руб. относительно расчёта организации, в том числе:

1. Расходы на подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий в размере **5,857 тыс. руб.** в соответствии с откорректированной департаментом калькуляцией (в расчет принята калькуляция, учтённая департаментом при установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «РЭС» на 2015 год с учётом времени доставки в указанных материалах). Снижение составило 1,847 тыс. руб.



2. Расходы на выполнение технических условий сетевой организацией: строительство кабельной ЛЭП-10 кВ с секции Т-1 РУ-10 кВ ТП-640 до границ участка заявителя в размере **194,149 тыс. руб.**, в соответствии с представленным локальным расчётом.

3. Расходы на проверку сетевой организацией выполнения заявителем технических условий в размере **13,298 тыс. руб.** в соответствии с откорректированной департаментом калькуляцией (в расчет принята калькуляция, учтённая департаментом при установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «РЭС» на 2015 год с учётом времени доставки в указанных материалах). Снижение составило 8,967 тыс. руб.

4. Расходы на фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети в размере **16,624 тыс. руб.** в соответствии с откорректированной департаментом калькуляцией (в расчет принята калькуляция, учтённая департаментом при установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «РЭС» на 2015 год с учётом времени доставки в указанных материалах). Снижение составило 5,807 тыс. руб.

В соответствии с пунктом 30.4 «Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», утверждённых постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004г. № 861, исполнение указанных в индивидуальных технических условиях мероприятий либо их части может быть осуществлено как сетевой организацией, так и заявителем (по выбору заявителя).

В связи с отсутствием свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности на ПС 110 кВ Оловозаводская, со ссылкой на п. 13 Методических указаний №209-э/1 организацией определен объем средств для компенсации расходов ОАО «РЭС» на выполнение мероприятий по замене существующих силовых трансформаторов ПС 110 кВ Оловозаводская, подлежащих осуществлению сетевой организацией в ходе технологического присоединения энергопринимающих устройств ОАО «Главновосибирскстрой»

Абзац № 15 п.7 Основ ценообразования, определяющий, что при *«установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии учитываются расходы сетевой организации, связанные с развитием существующей инфраструктуры, в том числе связей между объектами территориальных сетевых организаций и объектами единой национальной (общероссийской) электрической сети, которые связаны с технологическим присоединением и не учтены в инвестиционной программе, за исключением расходов на строительство объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики»* утратил силу (ПП РФ от 11.06.2014 №542).

А также, в соответствии с разъяснениями ФСТ отдельных пунктов Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям (письмо от 7 марта 2014 г. № СЗ-2580/12, п. 4):



*«действующими нормативными правовыми актами и законами РФ не предусмотрена норма о том, что уполномоченный орган исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов обязан при утверждении платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту указывать в этом же постановлении величину выпадающих доходов, связанных с данным присоединением и относимых к учету в тариф на передачу электрической энергии».*

При установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии согласно п. 32 и 87 Основ ценообразования регулирующим органом учитываются расходы сетевой организации на инвестиции, которые связаны с фактическим осуществлённым технологическим присоединением, в том числе не учтенные в инвестиционной программе, при предоставлении соответствующих обоснований.

Гл. эксперт отдела регулирования  
электро- и теплоэнергетики



С.Г. Агапитова

Начальник отдела регулирования  
электро- и теплоэнергетики



А.И. Третьякова



### Доклад

по результатам рассмотрения материалов дела об установлении платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств Общества с ограниченной ответственностью «РУСЬСТЕКЛОТРЕЙД» с максимальной мощностью 600 кВт к электрическим сетям Открытого акционерного общества «Региональные электрические сети» по индивидуальному проекту: «Технологическое присоединение производственного помещения, расположенного по адресу: Новосибирская область, Колыванский район, р.п. Колывань, ул. Шоссейная, 41, корп. 2», заказчик – Общество с ограниченной ответственностью «РУСЬСТЕКЛОТРЕЙД»

По результатам рассмотрения представленных Открытым акционерным обществом «Региональные электрические сети» (далее – ОАО «РЭС») материалов по обоснованию размера платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств Общества с ограниченной ответственностью «РУСЬСТЕКЛОТРЕЙД» (ОГРН 1075475008179, ИНН 5424401943) (далее – Заявитель, ООО «РУСЬСТЕКЛОТРЕЙД») к электрическим сетям ОАО «РЭС» по индивидуальному проекту: «Технологическое присоединение производственного помещения, расположенного по адресу: Новосибирская область, Колыванский район, р.п. Колывань, ул. Шоссейная, 41, корп. 2» (далее – проект), департаментом по тарифам Новосибирской области (далее департамент) установлено следующее. Заявление на установление платы за технологическое присоединение по проекту, а также расчетные и обосновывающие материалы оформлены организацией надлежащим образом.

Формирование необходимой валовой выручки для осуществления регулируемой деятельности ОАО «РЭС», расчет платы за технологическое присоединение по проекту произведены в соответствии с «Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 г. № 1178, и «Методическими указаниями по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям», утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 11 сентября 2012 г. № 209-э/1, (далее – Методические указания). При определении расходов использованы: сметные расчеты с применением к ним индексов изменения сметной стоимости по данным Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.

1. Расчет платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств Заявителя к электрическим сетям ОАО «РЭС» для покрытия обоснованных расходов на осуществление регулируемой деятельности.

В соответствии с п.87 «Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011г. № 1178, размер платы за технологи-



ческое присоединение к электрическим сетям определяется в соответствии с Методическими указаниями, и включает в себя:

- расходы на технологическое присоединение по мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний, не включающие в себя расходы на строительство и реконструкцию объектов электросетевого хозяйства;

- расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства.

Расходы на технологическое присоединение по мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний, рассчитаны в соответствии с представленными калькуляциями по каждому виду мероприятий, учитывающие мощность Заявителя и заявленную категорию надежности энергоснабжения.

В соответствии с подготовленными организацией предварительными техническими условиями № 19-11-24/108344 от 19.01.2015г., максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств Заявителя к электрическим сетям составляет **600 кВт**, в том числе:

- 400 кВт – мощность, разрешенная ООО «РУСЬСТЕКЛОТРЕЙД» договором электроснабжения №Э-736035 от 02.06.2008 г. (абонент № 736035) для электроснабжения производственной базы (произв. Цеха, здания) от РУ-0,4 кВ ТП-36;

- 200 кВт – дополнительная мощность.

Мощность разрешается на напряжении 10кВ от ПС 110 кВ Колывань.

Заявленная категория надежности – III.

В соответствии с техническими условиями сетевая организация выполняет мероприятия по строительству «последней мили»: строительство отпаечной воздушной ЛЭП-10 кВ от существующей ЛЭП-10 кВ фид.8 ПС 110 кВ Колывань (ориентировочно оп. №19); установку однострансформаторной КТПН-10/0,4 кВ с трансформатором 250 кВА.

*Расходы на технологическое присоединение по мероприятиям, указанным в п.16 Методических указаний, приведены в соответствие с экономически обоснованными расходами на оплату труда при установлении тарифа на передачу электрической энергии и платы за технологическое присоединение.*

Размер платы за технологическое присоединение в соответствии с расчетом ОАО «РЭС» составляет **743,581 тыс. руб.** (без НДС) в том числе:

1. Расходы на технологическое присоединение по мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний составляют **57,260 тыс. руб.**

2. Расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства (инвестиционная составляющая) составляют **686,321 тыс. руб.**

Департаментом плата за технологическое присоединение по проекту признана обоснованной в размере **729,472 тыс. руб.** (без НДС) со снижением на 14,109 тыс. руб. относительно расчёта организации, в том числе:

1. Расходы на подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий в размере **4,996 тыс. руб.** в соответствии с откорректированной департаментом калькуляцией (в расчет принята калькуляция, учтённая департаментом при установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям



ОАО «РЭС» на 2015 год с учётом времени доставки в указанных материалах). Снижение составило 1,533 тыс. руб.

2. Расходы на выполнение технических условий сетевой организацией в размере **686,321 тыс. руб.**, в том числе: строительство однострансформаторной КТПН-10/0,4 кВ с трансформатором 250 кВА – 600,581 тыс. руб., строительство отпаечной воздушной ЛЭП-10 кВ от существующей ЛЭП-10 кВ фид.8 ПС 110 кВ Колывань (ориентировочно оп. №19) – 85,740 тыс. руб. в соответствии с представленным локальным расчётом.

3. Расходы на проверку сетевой организацией выполнения заявителем технических условий в размере **10,917 тыс. руб.** в соответствии с откорректированной департаментом калькуляцией (в расчет принята калькуляция, учтённая департаментом при установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «РЭС» на 2015 год с учётом времени доставки в указанных материалах). Снижение составило 3,530 тыс. руб.

4. Расходы на фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети в размере **27,238 тыс. руб.** в соответствии с откорректированной департаментом калькуляцией (в расчет принята калькуляция, учтённая департаментом при установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «РЭС» на 2015 год с учётом времени доставки в указанных материалах). Снижение составило 9,046 тыс. руб.

В соответствии с пунктом 30.4 «Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», утверждённых постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004г. № 861, исполнение указанных в индивидуальных технических условиях мероприятий либо их части может быть осуществлено как сетевой организацией, так и заявителем (по выбору заявителя).

В связи с отсутствием свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности на ПС 110 кВ Колывань, со ссылкой на п. 13 Методических указаний №209-э/1 организацией определен объем средств для компенсации расходов ОАО «РЭС» на выполнение мероприятий по замене существующих силовых трансформаторов ПС 110 кВ Колывань, подлежащих осуществлению сетевой организацией в ходе технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «РУСЬСТЕКЛОТРЕЙД».

Абзац № 15 п.7 Основ ценообразования, определяющий, что при *установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии учитываются расходы сетевой организации, связанные с развитием существующей инфраструктуры, в том числе связей между объектами территориальных сетевых организаций и объектами единой национальной (общероссийской) электрической сети, которые связаны с технологическим присоединением и не учтены в инвестиционной программе, за исключением расходов на строительство объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств*



и (или) объектов электроэнергетики» утратил силу (ПП РФ от 11.06.2014 №542).

А также, в соответствии с разъяснениями ФСТ отдельных пунктов Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям (письмо от 7 марта 2014 г. № СЗ-2580/12, п. 4): *«действующими нормативными правовыми актами и законами РФ не предусмотрена норма о том, что уполномоченный орган исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов обязан при утверждении платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту указывать в этом же постановлении величину выпадающих доходов, связанных с данным присоединением и относимых к учету в тариф на передачу электрической энергии».*

При установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии согласно п. 32 и 87 Основ ценообразования регулирующим органом учитываются расходы сетевой организации на инвестиции, которые связаны с фактическим осуществлённым технологическим присоединением, в том числе не учтенные в инвестиционной программе, при предоставлении соответствующих обоснований.

Гл. эксперт отдела регулирования  
электро- и теплоэнергетики

С.Г. Агапитова

Начальник отдела регулирования  
электро- и теплоэнергетики

А.И. Третьякова



### Доклад

**по результатам рассмотрения материалов дела об установлении платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств Общества с ограниченной ответственностью «Мир дела» с максимальной мощностью 135 кВт к электрическим сетям Открытого акционерного общества «Региональные электрические сети» по индивидуальному проекту: «Технологическое присоединение здания кафе по ул. Большевистская, 137 в Октябрьском районе, г. Новосибирск», заказчик – Общество с ограниченной ответственностью «Мир дела»**

По результатам рассмотрения представленных Открытым акционерным обществом «Региональные электрические сети» (далее – ОАО «РЭС») материалов по обоснованию размера платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств Общества с ограниченной ответственностью «Мир дела» (ОГРН 1095406015760, ИНН 5406532132) (далее – Заявитель, ООО «Мир дела») к электрическим сетям ОАО «РЭС» по индивидуальному проекту: «Технологическое присоединение здания кафе по ул. Большевистская, 137 в Октябрьском районе, г. Новосибирск» (далее - проект), департаментом по тарифам Новосибирской области (далее департамент) установлено следующее.

Заявление на установление платы за технологическое присоединение по проекту, а также расчетные и обосновывающие материалы оформлены организацией надлежащим образом.

Формирование необходимой валовой выручки для осуществления регулируемой деятельности ОАО «РЭС», расчет платы за технологическое присоединение по проекту произведены в соответствии с «Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 г. № 1178, и «Методическими указаниями по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям», утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 11 сентября 2012 г. № 209-э/1, (далее – Методические указания). При определении расходов использованы: сметные расчеты с применением к ним индексов изменения сметной стоимости по данным Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.

*1. Расчет платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств Заявителя к электрическим сетям ОАО «РЭС» для покрытия обоснованных расходов на осуществление регулируемой деятельности.*

В соответствии с п.87 «Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011г. № 1178, размер платы за технологическое присоединение к электрическим сетям определяется в соответствии с Методическими указаниями, и включает в себя:



- расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства.

Расходы на технологическое присоединение по мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний, рассчитаны в соответствии с представленными калькуляциями по каждому виду мероприятий, учитывающие мощность Заявителя и заявленную категорию надежности энергоснабжения.

В соответствии с подготовленными организацией предварительными техническими условиями № 53-13/109740 от 16.03.2015г., максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств Заявителя к электрическим сетям составляет **135 кВт**.

Мощность разрешается по распределительной сети 6 кВ от ПС 110 кВ Инструментальная, далее на напряжении 0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП 3079.

Заявленная категория по надежности электроснабжения – II.

*Расходы на технологическое присоединение по мероприятиям, указанным в п.16 Методических указаний, приведены в соответствие с экономически обоснованными расходами на оплату труда при установлении тарифа на передачу электрической энергии и платы за технологическое присоединение.*

Размер платы за технологическое присоединение в соответствии с расчетом ОАО «РЭС» составляет **45,450 тыс. руб.** (без НДС) в том числе:

1. Расходы на технологическое присоединение по мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний составляют **45,450 тыс. руб.**

2. Расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства (инвестиционная составляющая) отсутствует.

Департаментом плата за технологическое присоединение по проекту признана обоснованной в размере **24,582 тыс. руб.** (без НДС) со снижением на 20,868 тыс. руб. относительно расчёта организации, в том числе:

1. Расходы на подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий в размере **2,750 тыс. руб.** в соответствии с откорректированной департаментом калькуляцией (в расчет принята калькуляция, учтённая департаментом при установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «РЭС» на 2015 год с учётом времени доставки в указанных материалах). Снижение составило 0,944 тыс. руб.

2. Расходы на проверку сетевой организацией выполнения заявителем технических условий в размере **7,008 тыс. руб.** в соответствии с откорректированной департаментом калькуляцией (в расчет принята калькуляция, учтённая департаментом при установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «РЭС» на 2015 год с учётом времени доставки в указанных материалах). Снижение составило 7,009 тыс. руб.

3. Участие сетевой организации в осмотре должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора присоединяемых Устройств Заявителя в размере **6,396 тыс. руб.** в соответствии с откорректированной департаментом калькуляцией (в расчет принята калькуляция, учтённая департаментом при установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «РЭС» на 2015 год с учётом времени доставки в указанных материалах). Снижение составило 10,182 тыс. руб.

4. Расходы на фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети в размере **8,428 тыс. руб.** в соответствии с откорректированной департаментом калькуляцией (в расчет принята калькуля-



ция, учтённая департаментом при установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «РЭС» на 2015 год с учётом времени доставки в указанных материалах). Снижение составило 2,733 тыс. руб.

В связи с отсутствием свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности на ПС 110 кВ Инструментальная, со ссылкой на п. 13 Методических указаний №209-э/1 организацией определен объем средств для компенсации расходов ОАО «РЭС» на выполнение мероприятий по замене существующих силовых трансформаторов ПС 110 кВ Инструментальная, подлежащих осуществлению сетевой организацией в ходе технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «Мир дела».

Абзац № 15 п.7 Основ ценообразования, определяющий, что при *установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии учитываются расходы сетевой организации, связанные с развитием существующей инфраструктуры, в том числе связей между объектами территориальных сетевых организаций и объектами единой национальной (общероссийской) электрической сети, которые связаны с технологическим присоединением и не учтены в инвестиционной программе, за исключением расходов на строительство объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики* утратил силу (ПП РФ от 11.06.2014 №542).

А также, в соответствии с разъяснениями ФСТ отдельных пунктов Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям (письмо от 7 марта 2014 г. № СЗ-2580/12, п. 4): *«действующими нормативными правовыми актами и законами РФ не предусмотрена норма о том, что уполномоченный орган исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов обязан при утверждении платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту указывать в этом же постановлении величину выпадающих доходов, связанных с данным присоединением и относимых к учету в тариф на передачу электрической энергии».*

При установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии согласно п. 32 и 87 Основ ценообразования регулирующим органом учитываются расходы сетевой организации на инвестиции, которые связаны с фактическим осуществлённым технологическим присоединением, в том числе не учтенные в инвестиционной программе, при предоставлении соответствующих обоснований.

Гл. эксперт отдела регулирования  
электро- и теплоэнергетики



С.Г. Агапитова

Начальник отдела регулирования  
электро- и теплоэнергетики



А.И. Третьякова



### Доклад

по результатам рассмотрения материалов дела об установлении платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств Общества с ограниченной ответственностью «ВААМ» с максимальной мощностью 66,6 кВт к электрическим сетям Открытого акционерного общества «Региональные электрические сети» по индивидуальному проекту: «Технологическое присоединение магазина по адресу: г. Новосибирск, ул. Комсомольская, 2», заказчик – Общество с ограниченной ответственностью «ВААМ»

По результатам рассмотрения представленных Открытым акционерным обществом «Региональные электрические сети» (далее – ОАО «РЭС») материалов по обоснованию размера платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств Общества с ограниченной ответственностью «ВААМ» (ОГРН 1025401314300, ИНН 5403139004) (далее – Заявитель, ООО «ВААМ») к электрическим сетям ОАО «РЭС» по индивидуальному проекту: «Технологическое присоединение магазина по адресу: г. Новосибирск, ул. Комсомольская, 2» (далее - проект), департаментом по тарифам Новосибирской области (далее департамент) установлено следующее.

Заявление на установление платы за технологическое присоединение по проекту, а также расчетные и обосновывающие материалы оформлены организацией надлежащим образом.

Формирование необходимой валовой выручки для осуществления регулируемой деятельности ОАО «РЭС», расчет платы за технологическое присоединение по проекту произведены в соответствии с «Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 г. № 1178, и «Методическими указаниями по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям», утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 11 сентября 2012 г. № 209-э/1, (далее – Методические указания). При определении расходов использованы: сметные расчеты с применением к ним индексов изменения сметной стоимости по данным Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.

*1. Расчет платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств Заявителя к электрическим сетям ОАО «РЭС» для покрытия обоснованных расходов на осуществление регулируемой деятельности.*

В соответствии с п.87 «Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 г. № 1178, размер платы за технологическое присоединение к электрическим сетям определяется в соответствии с Методическими указаниями, и включает в себя:



- расходы на технологическое присоединение по мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний, не включающие в себя расходы на строительство и реконструкцию объектов электросетевого хозяйства;

- расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства.

Расходы на технологическое присоединение по мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний, рассчитаны в соответствии с представленными калькуляциями по каждому виду мероприятий, учитывающие мощность Заявителя и заявленную категорию надежности энергоснабжения.

В соответствии с подготовленными организацией предварительными техническими условиями № 53-17/109384 от 10.03.2015г., максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств Заявителя к электрическим сетям составляет **66,6 кВт** (В настоящее время электроснабжение магазина по ул. Комсомольская, д.2 г. Новосибирск с мощностью 20 кВт, оформленной актом разграничения электрических сетей и энергопринимающего устройства, находящихся на праве собственности или во владении на ином законном основании, и эксплуатационной ответственности б/н от 03.02.2006 осуществляется по КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ с секций Т-1 и Т-2 ТП-30А по II категории надежности электроснабжения).

Мощность разрешается на напряжении 10кВ от ПС 110 кВ Оловозаводская.

Заявленная категория надежности – II.

В соответствии с техническими условиями сетевая организация выполняет мероприятия по строительству «последней мили»: строительство кабельных ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-617 до границ участка Заявителя.

*Расходы на технологическое присоединение по мероприятиям, указанным в п.16 Методических указаний, приведены в соответствие с экономически обоснованными расходами на оплату труда при установлении тарифа на передачу электрической энергии и платы за технологическое присоединение.*

Размер платы за технологическое присоединение в соответствии с расчетом ОАО «РЭС» составляет **2 129,514 тыс. руб.** (без НДС) в том числе:

1. Расходы на технологическое присоединение по мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний составляют **77,421 тыс. руб.**

2. Расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства (инвестиционная составляющая) составляют **2 052,093 тыс. руб.**

Департаментом плата за технологическое присоединение по проекту признана обоснованной в размере **2 099,620 тыс. руб.** (без НДС) со снижением на 29,894 тыс. руб. относительно расчёта организации, в том числе:

1. Расходы на подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий в размере **4,243 тыс. руб.** в соответствии с откорректированной департаментом калькуляцией (в расчет принята калькуляция, учтённая департаментом при установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «РЭС» на 2015 год с учётом времени доставки в указанных материалах). Снижение составило 1,291 тыс. руб.



2. Расходы на выполнение технических условий сетевой организацией в размере **2 052,093 тыс. руб.** в соответствии с представленным локальным расчётом.

3. Расходы на проверку сетевой организацией выполнения заявителем технических условий в размере **13,536 тыс. руб.** в соответствии с откорректированной департаментом калькуляцией (в расчет принята калькуляция, учтённая департаментом при установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «РЭС» на 2015 год с учётом времени доставки в указанных материалах). Снижение составило 9,631 тыс. руб.

4. Участие сетевой организации в осмотре должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора присоединяемых Устройств Заявителя в размере **6,473 тыс. руб.** в соответствии с откорректированной департаментом калькуляцией (в расчет принята калькуляция, учтённая департаментом при установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «РЭС» на 2015 год с учётом времени доставки в указанных материалах). Снижение составило 10,286 тыс. руб.

5. Расходы на фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети в размере **23,275 тыс. руб.** в соответствии с откорректированной департаментом калькуляцией (в расчет принята калькуляция, учтённая департаментом при установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «РЭС» на 2015 год с учётом времени доставки в указанных материалах). Снижение составило 8,686 тыс. руб.

В соответствии с пунктом 30.4 «Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», утверждённых постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004г. № 861, исполнение указанных в индивидуальных технических условиях мероприятий либо их части может быть осуществлено как сетевой организацией, так и заявителем (по выбору заявителя).

В связи с отсутствием свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности на ПС 110 кВ Оловозаводская, со ссылкой на п. 13 Методических указаний №209-э/1 организацией определен объем средств для компенсации расходов ОАО «РЭС» на выполнение мероприятий по замене существующих силовых трансформаторов ПС 110 кВ Оловозаводская, подлежащих осуществлению сетевой организацией в ходе технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «ВААМ».

Абзац № 15 п.7 Основ ценообразования, определяющий, что при «установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии учитываются расходы сетевой организации, связанные с развитием существующей инфраструктуры, в том числе связей между объектами территориальных сетевых организаций и объектами единой национальной (общероссийской) электрической сети, которые связаны с технологическим присоединением и не учтены в инвестиционной программе, за исключением расходов на строительство объектов



электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики» утратил силу (ПП РФ от 11.06.2014 №542).

А также, в соответствии с разъяснениями ФСТ отдельных пунктов Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям (письмо от 7 марта 2014 г. № СЗ-2580/12, п. 4): «действующими нормативными правовыми актами и законами РФ не предусмотрена норма о том, что уполномоченный орган исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов обязан при утверждении платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту указывать в этом же постановлении величину выпадающих доходов, связанных с данным присоединением и относимых к учету в тариф на передачу электрической энергии».

При установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии согласно п. 32 и 87 Основ ценообразования регулирующим органом учитываются расходы сетевой организации на инвестиции, которые связаны с фактическим осуществлённым технологическим присоединением, в том числе не учтенные в инвестиционной программе, при предоставлении соответствующих обоснований.

Гл. эксперт отдела регулирования  
электро- и теплоэнергетики



С.Г. Агапитова

Начальник отдела регулирования  
электро- и теплоэнергетики



А.И. Третьякова