

Доклад
по результатам рассмотрения материалов по утверждению нормативов
запасов топлива на источнике тепловой энергии
Акционерного общества «Новосибхимфарм» на 2019 год

По результатам рассмотрения отделом регулирования тепло- и газоснабжения департамента по тарифам Новосибирской области (далее - департамент) представленных материалов по утверждению нормативов запасов топлива на котельной Акционерного общества «Новосибхимфарм» (ОГРН 1025401911193, ИНН 5405101302) на 2019 год установлено следующее.

1. АО «Новосибхимфарм» осуществляет:

- выработку тепловой энергии на котельной, предназначенной для теплоснабжения потребителей города Новосибирска. Основное топливо – газ, резервное топливо – дизельное топливо;

- передачу потребителям тепловой энергии по тепловым сетям.

2. АО «Новосибхимфарм» представлены расчетные материалы, обосновывающие значение Нормативов, технические паспорта котлов и другие документы.

3. При утверждении нормативов департаментом применялся Порядок определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденный приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 10.08.2012 № 377 (далее – Порядок № 377).

4. Величины неснижаемого нормативного запаса топлива (далее - ННЗТ), представленные к утверждению организацией на 2019 г. и учтенные департаментом приведены в таблице

Наименование	Предложение организации на 2019 год	Предложение департамента на 2019 год	Откл, %
Среднесуточное значение отпуска (выработки) тепловой энергии в тепловую сеть в самом холодном месяце, учтенное в расчете ННЗТ, Гкал/сутки	98,9	1,5	-98,5%
Длительность периода формирования объема ННЗТ, сут.	5	5	0,0%
Расчетный норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию для самого холодного месяца, кг н.т./Гкал	114,8	114,8	0,0%
Расчет ННЗТ, т	56,8	0,9	-98,5%

Уменьшение величины ННЗТ (относительно предложения организации) обусловлено учетом департаментом объектов, учитываемых в расчете ННЗТ, в соответствии с пунктом 5 Порядка № 377.

Департаментом предлагается принять величину неснижаемого нормативного запаса топлива (дизельное топливо) на источнике АО «Новосибхимфарм» в размере **0,9 тонн.**

Заместитель начальника отдела
регулирования тепло- и газоснабжения



А.В. Мейснер