



ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

27 августа 2020 года

№ 193-ТЭ

г. Новосибирск

Об утверждении нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более, для Муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства г. Барабинска на 2021 год

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Минэнерго России от 10.08.2012 № 377 «О порядке определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в том числе в целях государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Новосибирской области от 25.02.2013 № 74-п «О департаменте по тарифам Новосибирской области» и решением правления департамента по тарифам Новосибирской области (протокол заседания правления от 27.08.2020 № 32) департамент по тарифам Новосибирской области **п р и к а з ы в а е т:**

1. Утвердить нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более, для Муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства г. Барабинска (ОГРН 1065470001519, ИНН 5451110781) на 2021 год согласно приложению.

2. Нормативы, утвержденные пунктом 1 настоящего приказа, действуют с 1 января 2021 года.

И.о. руководителя департамента



Е.Г. Марунченко

Нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более, для Муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства г. Барабинска на 2021 год

| № п/п | Наименование теплоснабжающей организации (ОГРН/ИНН) | На 1 октября 2021 года | | | |
|-------|---|---------------------------|--------------------------------------|---|--|
| | | Наименование вида топлива | Норматив общего запаса топлива, тонн | неснижаемый нормативный запас топлива, тонн | нормативный эксплуатационный запас топлива, тонн |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства г. Барабинска (1065470001519/5451110781), в том числе по источникам тепловой энергии: | Уголь | 3 082,5 | 308,2 | 2 774,3 |
| 1.1. | Котельная Школы № 3 (г. Барабинск, ул. К. Маркса, 29) | Дизельное топливо | 6,2 | 6,2 | - |
| 1.2. | Котельная РУС (г. Барабинск, ул. Ульяновская, 60) | Мазут | 106,3 | 106,3 | - |
| 1.3. | Котельная Кировская (г. Барабинск, пер. Работницы, 17) | Уголь | 280,5 | 26,3 | 254,2 |
| 1.4. | Котельная Перевозникова (г. Барабинск, ул. Перевозникова, 4а) | Уголь | 308,1 | 20,6 | 287,5 |
| 1.5. | Котельная школы рабочей молодежи (г. Барабинск, ул. Ленина, 128а) | Уголь | 600,8 | 67,9 | 532,9 |
| 1.6. | Котельная Аэропорт (г. Барабинск пос. Аэропорт, 1) | Уголь | 100,6 | 12,1 | 88,5 |
| 1.7. | Котельная НОККиИ (г. Барабинск ул. Краскома, 103б) | Уголь | 267,6 | 32,3 | 235,3 |
| | | Уголь | 20,1 | 2,7 | 17,4 |
| | | Уголь | 279,2 | 22,4 | 256,8 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-------|---|----------------------|---------|------|-------|
| 1.8. | Котельная ПУ-82 (СПТУ) (г. Барабинск, мкр. Усадебный) | Уголь | 64,7 | 7,3 | 57,4 |
| 1.9. | Котельная Хлебозавод (г. Барабинск, ул. Ленина, 279) | Уголь | 60,3 | 7,6 | 52,7 |
| 1.10. | Котельная Папшева (г. Барабинск, ул. Папшева, 103а) | Уголь | 10,8 | 1,1 | 9,7 |
| 1.11. | Котельная швейной фабрики (Ангарес) (г. Барабинск, ул. Коммунистическая, 2в) | Уголь | 1 013,7 | 97,8 | 915,9 |
| 1.12. | Котельная ветеринарии (Зооветснаб) (г. Барабинск, пер. Гутова, 24) | Уголь | 76,1 | 10,1 | 66,0 |
| 1.13. | Котельная модульная (г. Барабинск, пер. Майский, 11а) | Дизельное топливо | 6,2 | 6,2 | - |
| 1.14. | Котельная Квартал «Г» (г. Барабинск, ул. Сельская, 4/3) | Мазут | 21,5 | 21,5 | - |
| 1.15. | Котельная Центральная (г. Барабинск, ул. Малая, 9) | Мазут | 84,8 | 84,8 | - |