



ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

8 ноября 2022 года

№ 282-ТЭ

г. Новосибирск

Об утверждении нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии и нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более, для Муниципального унитарного предприятия Куйбышевского района «Энергия» на 2023 год

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Минэнерго России от 30.12.2008 № 323 «Об утверждении порядка определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии», приказом Минэнерго России от 10.08.2012 № 377 «О порядке определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в том числе в целях государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Новосибирской области от 25.02.2013 № 74-п «О департаменте по тарифам Новосибирской области» и решением правления департамента по тарифам Новосибирской области (протокол заседания правления от 08.11.2022 № 44)

департамент по тарифам Новосибирской области **п р и к а з ы в а е т:**


1. Утвердить нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более, для Муниципального унитарного предприятия Куйбышевского района «Энергия» (ОГРН 1175476064972, ИНН 5452004313) на 2023 год согласно приложению № 1.

2. Утвердить нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более,

для Муниципального унитарного предприятия Куйбышевского района «Энергия» (ОГРН 1175476064972, ИНН 5452004313) на 2023 год согласно приложению № 2.

3. Нормативы, утвержденные пунктами 1 и 2 настоящего приказа, действуют с 1 января 2023 года.

Руководитель департамента



Г.Р. Асмодьяров

Нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более, для Муниципального унитарного предприятия Куйбышевского района «Энергия» на 2023 год

Наименование теплоснабжающей организации (ОГРН/ИНН)	Нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал
Муниципальное унитарное предприятие Куйбышевского района «Энергия» (1175476064972/5452004313)	195,52

Нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более, для Муниципального унитарного предприятия Куйбышевского района «Энергия» на 2023 год

№ п/п	Наименование теплоснабжающей организации (ОГРН/ИНН)	Наименование вида топлива	Норматив общего запаса топлива, тонн	в том числе:	
				неснижаемый нормативный запас топлива, тонн	нормативный эксплуатационный запас топлива, тонн
1	2	3	4	5	6
1.	Муниципальное унитарное предприятие Куйбышевского района «Энергия» (1175476064972/5452004313), в-том числе по источникам тепловой энергии:	Уголь	1027,0	140,1	886,9
1.1.	Котельная (с. Абрамово, ул. Береговая, 1)	Уголь	122,4	16,8	105,6
1.2.	Котельная (с. Балман, ул. Советская, 50а)	Уголь	99,6	13,3	86,3
1.3.	Котельная (с. Булатово, ул. Центральная, 1)	Уголь	90,4	12,0	78,4
1.4.	Котельная (с. Горбуново, ул. Мира, 16а)	Уголь	86,3	11,7	74,6
1.5.	Котельная (с. Горбуново, ул. Советская, 94)	Уголь	48,9	6,7	42,2
1.6.	Котельная (с. Зоново, ул. Новая, 1)	Уголь	77,3	10,2	67,1
1.7.	Котельная (с. Михайловка, ул. Центральная, 1)	Уголь	22,0	2,9	19,1

На 1 октября 2023 года

1	2	3	4	5	6
1.8.	Котельная (с. Новоичинское, ул. Центральная, 18а)	Уголь	69,7	9,3	60,4
1.9.	Котельная (с. Отраденское, ул. Новосельского, 13)	Уголь	88,0	12,0	76,0
1.10.	Котельная (с. Чумаково, ул. Молодежная, 5)	Уголь	189,0	27,5	161,5
1.11.	Котельная (с. Чумаково, ул. Костокова, 2а)	Уголь	133,4	17,7	115,7