



ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

17 ноября 2020 года

№ 285-ТЭ

г. Новосибирск

Об утверждении нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более, для Муниципального унитарного предприятия Ордынского района Новосибирской области «Единая управляющая компания жилищно-коммунальным хозяйством» на 2021 год

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Минэнерго России от 10.08.2012 № 377 «О порядке определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в том числе в целях государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Новосибирской области от 25.02.2013 № 74-п «О департаменте по тарифам Новосибирской области» и решением правления департамента по тарифам Новосибирской области (протокол заседания правления от 17.11.2020 № 45) департамент по тарифам Новосибирской области **п р и к а з ы в а е т**:

1. Утвердить нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более, для Муниципального унитарного предприятия Ордынского района Новосибирской области «Единая управляющая компания жилищно-коммунальным хозяйством» (ОГРН 1155476055481, ИНН 5434137695) на 2021 год согласно приложению.

2. Нормативы, утвержденные пунктом 1 настоящего приказа, действуют с 1 января 2021 года.

Руководитель департамента



Г.Р. Асмодьяров

Нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более, для Муниципального унитарного предприятия Ордынского района Новосибирской области «Единая управляющая компания жилищно-коммунальным хозяйством» на 2021 год

№ п/п	Наименование теплоснабжающей организации (ОГРН/ИНН)	Наименование вида топлива	Норматив общего запаса топлива, тонн	в том числе:	
				неснижаемый нормативный запас топлива, тонн	нормативный эксплуатационный запас топлива, тонн
1	2	3	4	5	6
1.	Муниципальное унитарное предприятие Ордынского района Новосибирской области «Единая управляющая компания жилищно-коммунальным хозяйством» (1155476055481/5434137695), в том числе по источникам тепловой энергии:	Уголь	1454,7	181,8	1272,9
1.1.	Котельная (Ордынский район, с. Березовка)	Уголь	96,4	12,4	84,0
1.2.	Котельная (Ордынский район, с. Козиха)	Уголь	129,7	18,5	111,2
1.3.	Котельная (Ордынский район, с. Нижнекаменка)	Уголь	81,7	10,9	70,8
1.4.	Котельная (Ордынский район, п. Пролетарский)	Уголь	207,0	17,5	189,5
1.5.	Котельная (Ордынский район, п. Петровский)	Уголь	197,1	27,1	170,0
1.6.	Котельная (Ордынский район, с. Вагайцево)	Уголь	46,5	6,2	40,3
		Дизельное топливо	9,3	9,3	-

1	2	3	4	5	6
1.7.	Котельная (Ордынский район, с. Кирза)	Уголь	121,5	12,5	109,0
1.8.	Котельная (Ордынский район, с. Красный Яр)	Дизельное топливо	6,1	6,1	-
1.9.	Котельная (Ордынский район, п. Новый Шарап)	Дизельное топливо	3,9	3,9	-
1.10.	Котельная (Ордынский район, с. Усть-Луковка)	Уголь	182,1	23,3	158,8
1.11.	Котельная (Ордынский район, с. Филиппово)	Уголь	74,8	9,9	64,9
1.12.	Котельная (Ордынский район, с. Чингис)	Уголь	25,6	4,1	21,5
1.13.	Котельная (Ордынский район, с. Верх-Чик)	Уголь	79,0	10,5	68,5
1.14.	Котельная (Ордынский район, с. Спирино)	Уголь	25,0	3,4	21,6
1.15.	Котельная (Ордынский район, с. Верх-Ирмень)	Уголь	73,5	9,8	63,7
1.16.	Котельная (Ордынский район, с. Рогалево)	Уголь	52,8	7,4	45,4
1.17.	Котельная (Ордынский район, с. Устожанино)	Уголь	48,2	6,5	41,7
1.18.	Котельная (Ордынский район, п. Шайдуровский)	Уголь	13,8	1,8	12,0
1.19.	Котельная (Ордынский район, р.п. Ордынское)	Дизельное топливо	0,9	0,9	-