



ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

15 декабря 2020 года

№ 538-ТЭ

г. Новосибирск

Об утверждении нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более, для теплоснабжающих организаций Колыванского района Новосибирской области на 2021 год

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Минэнерго России от 10.08.2012 № 377 «О порядке определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в том числе в целях государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Новосибирской области от 25.02.2013 № 74-п «О департаменте по тарифам Новосибирской области» и решением правления департамента по тарифам Новосибирской области (протокол заседания правления от 15.12.2020 № 54) департамент по тарифам Новосибирской области **п р и к а з ы в а е т:**

1. Утвердить нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более, для теплоснабжающих организаций Колыванского района Новосибирской области на 2021 год согласно приложению.

2. Нормативы, утвержденные пунктом 1 настоящего приказа, действуют с 1 января 2021 года.

Руководитель департамента



Г.Р. Асмодьяров

Нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более, для теплоснабжающих организаций Колыванского района Новосибирской области на 2021 год

№ п/п	Наименование теплоснабжающей организации (ОГРН/ИНН)	На 1 октября 2021 года			
		Наименование вида топлива	Норматив общего запаса топлива, тонн	неснижаемый нормативный запас топлива, тонн	нормативный эксплуатационный запас топлива, тонн
1	2	3	4	5	6
1.	Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство рабочего поселка Колывань» (1085475004702/5424402175), в том числе по источникам тепловой энергии:	Уголь	184,1	25,3	158,8
1.1.	Котельная (р.п. Колывань, ул. Шоссейная, 33)	Уголь	11,2	1,5	9,7
1.2.	Котельная (р.п. Колывань, ул. К.Маркса, 64)	Уголь	82,5	11,3	71,2
1.3.	Котельная (р.п. Колывань, ул. Соловьева, 49/1)	Уголь	90,4	12,4	78,0
1.4.	Котельная (р.п. Колывань, ул. Кирова, 26)	Дизельное топливо	0,4	0,4	-
2.	Муниципальное унитарное предприятие Колыванского района Новосибирской области «Коммунальное хозяйство» (1175476079668/5424951062), в том числе по источникам тепловой энергии:	Уголь	577,6	80,9	496,7
2.1.	Котельная (с. Боярка, ул. Мира, 22)	Дизельное топливо	7,7	7,7	-
		Уголь	109,6	16,0	93,6

1	2	3	4	5	6
2.2.	Котельная (с. Вьюны, ул. Советская, 25)	Уголь	204,3	27,8	176,5
2.3.	Котельная (с. Кандаурово, ул. Советская, 27)	Уголь	98,4	15,8	82,6
2.4.	Котельная (с. Новогырышкино, ул. Зеленая, 18)	Уголь	165,2	21,2	144,0
2.5.	Котельная (с. Скала, ул. Береговая, 27/1)	Дизельное топливо	5,2	5,2	-
2.6.	Котельная (с. Соколово, ул. Молодежная, 1)	Дизельное топливо	2,5	2,5	-