

Доклад
по результатам рассмотрения материалов по утверждению нормативов
запасов топлива на источнике тепловой энергии Общества с ограниченной
ответственностью «Котельная № 1»
на 2019 год

По результатам рассмотрения отделом регулирования тепло- и газоснабжения департамента по тарифам Новосибирской области (далее - департамент) представленных материалов по утверждению нормативов запасов топлива на котельной Общества с ограниченной ответственностью «Котельная №1» (ОГРН 1185476107244, ИНН 5402049012) на 2019 год установлено следующее.

1. ООО «Котельная №1» осуществляет:

- выработку тепловой энергии на котельной, предназначенной для теплоснабжения потребителей г. Новосибирска. Основное топливо – газ, резервное топливо – дизельное топливо;
- передачу потребителям тепловой энергии по тепловым сетям.

2. ООО «Котельная №1» представлены расчетные материалы, обосновывающие значение Нормативов, технические паспорта котлов и другие документы.

3. При утверждении нормативов департаментом применялся Порядок определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденный приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 10.08.2012 № 377.

4. Величины запасов топлива, представленные к утверждению организацией и предлагаемые к утверждению департаментом на 2019 г., приведены в таблице.

Наименование	Предложение организации на 2019 год	Предложение департамента на 2019 год	Откло нение, %
резервное топливо - дизельное топливо			
Среднее значение отпуска тепловой энергии в тепловую сеть (выработка котельной) в самом холодном месяце, Гкал/сут.	11,4	11,4	0,0%
Длительность периода формирования неснижаемого нормативного запаса топлива (ННЗТ), сут.	5,0	5,0	0,0%
Расчетный норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал	160,91	160,91	0,0%
ННЗТ, тонн натурального топлива	6,3	6,3	0,0%

5. Департаментом предлагается утвердить нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии ООО «Котельная №1» в размере, приведенном в таблице.

Наименование теплоснабжающей организации	На 1 октября 2019 года			
	Наименование вида топлива	Норматив общего запаса топлива, тонн	в том числе:	
			неснижаемый нормативный запас топлива, тонн	нормативный эксплуатационный запас топлива, тонн
Общество с ограниченной ответственностью «Котельная № 1»	дизельное топливо	6,3	6,3	-

Заместитель начальника отдела
регулирования тепло- и газоснабжения



А.В. Мейснер