

Доклад

по результатам рассмотрения материалов дела об установлении платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад №80 комбинированного вида «Василёк»» с максимальной мощностью 205,5 кВт к электрическим сетям Акционерного общества «Региональные электрические сети» по индивидуальному проекту: «Технологическое присоединение проектируемых КЛ-0,4 кВ, объекта: «Здание детского сада по ул. Мира, 9а в Кировском районе», расположенных по адресу: Российская Федерация, обл. Новосибирская, г. Новосибирск, Кировский район, ул. Мира, 9а», Заявитель – Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города Новосибирска «Детский сад №80 комбинированного вида «Василёк»»

По результатам рассмотрения представленных Акционерным обществом «Региональные электрические сети» (далее – АО «РЭС») материалов по обоснованию размера платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад №80 комбинированного вида «Василёк»» (ОГРН 1025401303971, ИНН 5403135465) (далее – Заявитель) к электрическим сетям АО «РЭС» по индивидуальному проекту: «Технологическое присоединение проектируемых КЛ-0,4 кВ, объекта: «Здание детского сада по ул. Мира, 9а в Кировском районе», расположенных по адресу: Российская Федерация, обл. Новосибирская, г. Новосибирск, Кировский район, ул. Мира, 9а», (далее - проект), Департаментом по тарифам Новосибирской области (далее департамент) установлено следующее.

Заявление на установление платы за технологическое присоединение по проекту, а также расчетные и обосновывающие материалы оформлены организацией надлежащим образом.

Формирование необходимой валовой выручки для осуществления регулируемой деятельности АО «РЭС», расчет платы за технологическое присоединение по проекту произведены в соответствии с «Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 г. № 1178, и «Методическими указаниями по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям», утвержденными приказом ФАС России от 29.08.2017 № 1135/17 (далее – Методические указания).

1. Расчет платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств Заявителя к электрическим сетям АО «РЭС» для покрытия обоснованных расходов на осуществление регулируемой деятельности.

В соответствии с п.87 «Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011г. № 1178, размер платы за технологическое присоединение к электрическим сетям определяется в соответствии с Методическими указаниями по формуле:

$$ПТП = P + P_{и} + P_{тп}.$$

где:

P - стоимость мероприятий, перечисленных в пункте 16 (за исключением подпункта "б") Методических указаний (тыс. руб.) для Заявителей, присоединяющихся к электрическим сетям с соответствующей максимальной мощностью и уровнем напряжения, определяемая по стандартизированным тарифным ставкам, установленным на год, в котором устанавливается плата;

P_и - расходы на выполнение мероприятий "последней мили" (подпункт "б" пункта 16 Методических указаний) согласно выданным техническим условиям, определяемые по установленной департаментом формуле платы за технологическое присоединение с использованием стандартизированных тарифных ставок;

P_{тп} - расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям смежной сетевой организации.

В соответствии с подготовленными организацией предварительными техническими условиями № 53-04-17/162407 от 27.03.2019 г., максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств Заявителя к электрическим сетям составляет **205,5 кВт**.

Мощность разрешается от ПС 110 кВ Ефремовская.

Заявленная категория надежности электроснабжения – II, I.

Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение – 0,4 кВ.

Организацией представлена Справка об отсутствии технической возможности технологического присоединения к электрическим сетям от 27.03.2019 г. за подписью и. о. директора по технологическим присоединениям А. В. Архиповой.

Согласно справке об отсутствии технической возможности технологического присоединения к электрическим сетям для создания технической возможности технологического присоединения к электрическим сетям энергопринимающих устройств вышеуказанного объекта, необходимо выполнить мероприятия по реконструкции РП-6 и усилению РП-6 путем прокладки КЛ-10 кВ от ПС 110 кВ Ефремовская (яч. 39) до РП-6 (яч. 4) с перезаводкой КЛ -10 кВ в РП-6 из яч. 4 в яч. 11 и на ПС 110 кВ Ефремовская из яч. 39 в яч. 7. При этом выполнение мероприятий по реконструкции строительной части РП-6 включены в утвержденную Приказом МЖКХ и Э НСО № 144 от 09.06.2018 г. инвестиционную программу АО «РЭС» на очередной период регулирования 2016- 2020 годы, а усилению РП-6 путем прокладки КЛ-10 кВ от ПС 110 кВ Ефремовская (яч. 39) до РП-6 (яч. 4) с перезаводкой КЛ -10 кВ в РП-6 из яч. 4 в яч. 11 и на ПС 110 кВ Ефремовская из яч. 39 в яч. 7. не включены в утвержденную Приказом МЖКХ и Э НСО № 144 от 09.06.2018 г. инвестиционную программу АО «РЭС» на очередной период регулирования 2016- 2020 годы.

В соответствии с условиями технологического присоединения Сетевая организация выполняет следующий объем работ:

выполнение мероприятий по реконструкции РП-6 и усилению РП-6 путем прокладки КЛ-10 кВ от ПС 110 кВ Ефремовская (яч. 39) до РП-6 (яч. 4) с перезаводкой КЛ -10 кВ в РП-6 из яч. 4 в яч. 11 и на ПС 110 кВ Ефремовская из яч. 39 в яч. 7.

Указанными техническими условиями, являющимися исходными данными для расчета платы за технологическое присоединение предусмотрено выполнение организационных мероприятий по технологическому присоединению.

Размер платы за технологическое присоединение в соответствии с расчетом АО «РЭС» составляет **77,911 тыс. руб.** (без НДС) в том числе:

1. Расходы на технологическое присоединение по мероприятиям, указанным в пункте 16 (за исключением подпункта "б") Методических указаний (Р) составляют **77,911 тыс. руб.**

2. Расходы на выполнение мероприятий "последней мили" ($P_{и}$) отсутствуют.

3. Расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям смежной сетевой организации ($P_{тп}$) отсутствуют.

Департаментом плата за технологическое присоединение по проекту признана экономически обоснованной в размере **77,911 тыс. руб.** (без НДС), в том числе:

1. Расходы на подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий в размере **6,268 тыс. руб.** в соответствии со стандартизированной тарифной ставкой $C_{1.1}$, утвержденной приказом департамента от 27.12.2018 № 791-ЭЭ «Об установлении платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям, ставок за единицу максимальной мощности, стандартизированных тарифных ставок и формулы платы за технологическое присоединение на территории Новосибирской области на 2019 год».

2. Расходы на проверку сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий в размере **71,643 тыс. руб.** в соответствии со стандартизированной тарифной ставкой $C_{1.2}$, утвержденной приказом департамента от 27.12.2018 № 791-ЭЭ «Об установлении платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям, ставок за единицу максимальной мощности, стандартизированных тарифных ставок и формулы платы за технологическое присоединение на территории Новосибирской области на 2019 год».

Консультант отдела регулирования
электроэнергетики



С.Г. Агапитова

Зам. начальника отдела регулирования
электроэнергетики



А. А. Меленчук