

Доклад

департамента по тарифам Новосибирской области по результатам рассмотрения вопроса об установлении нормативов потерь питьевой воды в централизованных системах холодного водоснабжения при ее транспортировке для Муниципального унитарного предприятия Новосибирского района Новосибирской области «Ложок», осуществляющего деятельность по холодному водоснабжению на территории Барышевского, Березовского и Новолуговского сельсоветов Новосибирского района Новосибирской области на период регулирования 2025-2029 годов

1. Общие сведения о регулируемой организации и осуществляемых ею видах деятельности

Муниципальное унитарное предприятие Новосибирского района Новосибирской области «Ложок» (ОГРН 1165476212989, ИНН 5433960585), далее – организация, МУП «Ложок» осуществляет регулируемую деятельность на территории Барышевского, Березовского, Новолуговского сельсоветов Новосибирского района Новосибирской области.

Адрес организации: Проспект Татьянин, д. 17/1, п. Ложок, Барышевский сельсовет, Новосибирский район, Новосибирская область, 630554.

Схема водоснабжения Барышевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области утверждена постановлением администрации Барышевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области от 30.11.2015 № 501.

Схема водоснабжения Березовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области утверждена постановлением администрации Березовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области от 24.09.2014 № 82.

Схема водоснабжения деревни Издревая Новолуговского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области утверждена постановлением администрации Новолуговского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области от 25.11.2019 № 345.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Барышевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на 2024 год в настоящий момент не утверждена.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Березовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на 2020-2029 годы утверждена решением совета депутатов Березовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области от 28.01.2020 № 4

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новолуговского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на 2014 - 2018 и на период до 2032 года утверждена решением 34 сессии совета депутатов Новолуговского сельсовета от 07.02.2014 г. № 3.

Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2022-2024 годы утверждена директором МУП «Ложок» 21.06.2021 года.

Для осуществления регулируемой деятельности по холодному водоснабжению на территории Барышевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области (за исключением централизованной системы холодного водоснабжения, расположенной на территории поселка Ложок) организация планирует использовать: сети водоснабжения протяжённостью 38,02 км; на территории Березовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области: 13 скважин, 1 водонапорная башня и сети водоснабжения протяжённостью 28,97 км; на территории д. Издревая Новолуговского сельсовета

Новосибирского района Новосибирской области: 1 скважина и сети водоснабжения протяжённостью 0,19 км;

Объекты недвижимого имущества, используемые организацией для осуществления регулируемой деятельности в сфере водоснабжения, находятся в муниципальной собственности и переданы организации в хозяйственное ведение на основании следующих документов:

- распоряжение администрации Новосибирского района Новосибирской области от 10.11.2020 № 1626-па;
- акту приема-передачи администрации Новосибирского района Новосибирской области от 01.04.2021;
- постановление администрации Новосибирского района Новосибирской области от 17.04.2018 № 310-па;
- постановление администрации Новосибирского района Новосибирской области от 05.06.2023 № 1213-па.

Заявление об установлении нормативов потерь питьевой воды при ее производстве с приложением документов, предусмотренных пунктами 35-36 Порядка № 917/пр, организацией не представлено. Нормативы потерь питьевой воды при ее производстве устанавливаются на основании имеющихся у департамента сведений.

Нормативы потерь питьевой воды на период регулирования 2025-2029 годов, устанавливается департаментом в соответствии с:

- Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;
- Порядком установления нормативов потерь горячей, питьевой, технической воды в централизованных системах водоснабжения при ее производстве и транспортировке, утвержденным Приказом Минстроя России от 28.10.2022 № 917/пр;
- Методическими указаниями по расчету расходов и потерь горячей, питьевой, технической воды в централизованных системах водоснабжения при ее производстве и транспортировке, утвержденными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17.10.2014 № 640/п.

2. Нормативы потерь питьевой воды на период регулирования 2025-2029 годов

Предлагается установить следующие нормативы потерь питьевой воды в централизованных системах холодного водоснабжения при ее транспортировке для МУП «Ложок» (ОГРН 1165476212989, ИНН 5433960585), осуществляющего регулируемую деятельность на территории Барышевского, Березовского, Новолуговского сельсоветов Новосибирского района Новосибирской области:

№ п/п	Наименование организации (ОГРН/ИНН)	Наименование централизованной системы холодного водоснабжения	Ед. изм.	Год	Нормативы потерь питьевой воды при транспортировке
1.	МУП «Ложок» (1165476212989/5433960585)	Централизованные системы водоснабжения Барышевского сельсовета (за исключением централизованной системы холодного водоснабжения, расположенной на	%	2025	16,35
				2026	16,35
				2027	16,35
				2028	16,35

		территории поселка Ложок)		2029	16,35
2.	МУП «Ложок» (1165476212989/54 33960585)	Централизованная система водоснабжения Березовского сельсовета	%	2025	5,90
				2026	5,90
				2027	5,90
				2028	5,90
				2029	5,90
3.	МУП «Ложок» (1165476212989/54 33960585)	Централизованная система водоснабжения Новолуговского сельсовета (д. Издревая)	%	2025	6,97
				2026	6,97
				2027	6,97
				2028	6,97
				2029	6,97

Консультант отдела регулирования
водоснабжения и водоотведения



Е.В. Тайлакова

Начальник отдела регулирования
водоснабжения и водоотведения



Е.О. Легостаева