

Доклад

департамента по тарифам Новосибирской области по результатам установления нормативов потерь питьевой воды при транспортировке в централизованной системе водоснабжения для МКУ «Центр МТО Казанского сельсовета» Баганского района Новосибирской области, осуществляющего деятельность по холодному водоснабжению на территории Казанского сельсовета Баганского района Новосибирской области на 2024 год

1. Общие сведения о регулируемой организации и осуществляемых ею видах деятельности

МКУ «Центр МТО Казанского сельсовета» Баганского района Новосибирской области, (ОГРН 1045480001753; ИНН 5417104643), далее - организация, осуществляет регулируемую деятельность на территории Казанского сельсовета Баганского района Новосибирской области.

Адрес организации: 632786, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, БАГАНСКИЙ Р-Н, 2 КАЗАНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ, С КАЗАНКА, УЛ ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д. 30.

Объекты недвижимого имущества, используемые организацией для осуществления регулируемой деятельности в сфере водоснабжения, переданы организации Постановлением Администрации Казанского сельсовета Баганского района № 27 а от 13.03.2024 "О передаче водопроводных сетей в оперативное управление МКУ «Центр МТО Казанского сельсовета»").

На основании Постановления Администрации Казанского сельсовета Баганского района №27 от 13.03.2024 организации на праве оперативное управления передано следующее имущество:

- Водопроводные сети 1967 года, по адресу: Новосибирская область, Баганский район, поселок Александра – Невского, протяженностью 3000 м., кадастровый номер 54:01:000000:503;

- Водопроводные сети 1972 года, по адресу: Новосибирская область, Баганский район, село Казанка, протяженностью 8600 м., кадастровый номер 54:01:000000:504;

- Водопроводные сети 1968 года, по адресу: Новосибирская область, Баганский район, село Соловьевка, протяженностью 6000 м., кадастровый номер 54:01:000000:502;

Для осуществления регулируемой деятельности по водоснабжению в 2024 году организацией планируется использовать следующие объекты системы водоснабжения расположенной:

- на территории Казанского сельсовета Баганского района Новосибирской области: сети водоснабжения протяженностью 17,60 км;

Постановлениями Администрации Баганского района Новосибирской области утверждены Схемы водоснабжения Казанского сельсовета Баганского района Новосибирской области от 24.06.2022 № 696.

Нормативы потерь питьевой воды при транспортировке в централизованной системе водоснабжения устанавливаются в соответствии с заявлением об установлении нормативов потерь питьевой воды МКУ «Центр МТО Казанского сельсовета» Баганского района Новосибирской области (вх. от 11.09.2024 № 2038/33) и на основании представленных организацией и имеющихся у департамента по тарифам Новосибирской области (далее – департамент) сведений.

Установление нормативов потерь питьевой воды при транспортировке в централизованной системе водоснабжения на 2024 год производится департаментом в соответствии с:

- Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Порядком установления нормативов потерь горячей, питьевой, технической воды в централизованных системах водоснабжения при ее производстве и транспортировке, утвержденным Приказом Минстроя России от 28.10.2022 № 917/пр;

- Методическими указаниями по расчету расходов и потерь горячей, питьевой, технической воды в централизованных системах водоснабжения при ее производстве и транспортировке, утвержденными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17.10.2014 № 640/п).

2. Нормативы потерь питьевой воды на 2024 год

Предлагается установить следующие нормативы потерь питьевой воды при её транспортировке для МКУ «Центр МТО Казанского сельсовета»:

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Наименование централизованной системы холодного водоснабжения	Год	Норматив потерь питьевой воды при транспортировке
1	2	3	4	5	6
1	МКУ «Центр МТО Казанского сельсовета» (ОГРН 1045480001753; ИНН 5417104643)	%	централизованная система холодного водоснабжения Казанского сельсовета	2024	10,79

Консультант отдела регулирования водоснабжения и водоотведения



О.С. Ерошкина

Начальник отдела регулирования водоснабжения и водоотведения



Е.О. Легостаева