



ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

12 декабря 2024 года

№ 383-В

г. Новосибирск

Об утверждении производственной программы Муниципального унитарного предприятия Чулымского района «Коммунальщик», осуществляющего деятельность по холодному водоснабжению на территориях Базовского, Большеникольского, Воздвиженского, Иткульского, Кабинетного, Каякского, Кокошинского, Ужанихинского сельсоветов Чулымского района Новосибирской области, на 2025-2029 годы

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.04.2014 № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей», постановлением Правительства Новосибирской области от 25.02.2013 № 74-п «О департаменте по тарифам Новосибирской области» и решением правления департамента по тарифам Новосибирской области (протокол заседания правления от 12.12.2024 № 46)

департамент по тарифам Новосибирской области **п р и к а з ы в а е т**:

1. Утвердить производственную программу Муниципального унитарного предприятия Чулымского района «Коммунальщик» (ОГРН 1165476139773, ИНН 5442102840), осуществляющего деятельность по холодному водоснабжению на территориях Базовского, Большеникольского, Воздвиженского, Иткульского, Кабинетного, Каякского, Кокошинского, Ужанихинского сельсоветов Чулымского района Новосибирской области, на 2025-2029 годы согласно приложению.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2025 года.

Руководитель департамента

Г.Р. Асмодьяров



**Производственная программа
Муниципального унитарного предприятия Чулымского района «Коммунальщик»,
осуществляющего деятельность по холодному водоснабжению на территориях Базовского,
Большеникольского, Воздвиженского, Иткульского, Кабинетного, Каякского, Кокошинского,
Ужанихинского сельсоветов Чулымского района Новосибирской области, на 2025-2029 годы**

1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение	Муниципальное унитарное предприятие Чулымского района «Коммунальщик» (ОГРН 1165476139773, ИНН 5442102840); Дорожная ул., д. 1, г. Чулым, Чулымский район, Новосибирская область, 632551
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Департамент по тарифам Новосибирской области, Некрасова ул., д.54, город Новосибирск, 630005
Период реализации производственной программы	с 01.01.2025 по 31.12.2029

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

№ п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия
1.	Ремонты:	
1.1.	Текущий ремонт и обслуживание объектов централизованных систем холодного водоснабжения	2025-2029 годы
2.	Улучшение качества питьевой воды	мероприятия организацией не предусмотрены
3.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности:	
3.1	Проведение обследования состояния водопроводных сетей	2025-2029 годы
3.2	Анализ качества предоставления услуг водоснабжения	2025-2029 годы
3.3	Оценка аварийности в водопроводных сетях	2025-2029 годы

3. Планируемый объем подачи воды (реализация)

Показатели	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год
Планируемый объем подачи воды (реализация), тыс. куб.м.	94,85	94,85	94,85	94,85	94,85

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Показатели	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.	3 273,03	3 525,74	3 666,76	3 813,43	3 965,97

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Величина показателя				
			2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год
1. Показатели качества воды:							
1.1	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованных систем холодного водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям (СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 2.1.3684-21), в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям (СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 2.1.3684-21), в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения:							
2.1	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованных систем холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчёте на протяжённость водопроводной сети в год	ед./км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3. Показатели эффективности использования ресурсов:							
3.1	Доля потерь воды в централизованных системах холодного водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	7,23	7,23	7,23	7,23	7,23
3.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт ч/м ³	1,57	1,57	1,57	1,57	1,57
3.3	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт ч/м ³					

6. Расчет эффективности производственной программы

Эффективность производственной программы, определяемая путём сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, составляет 1% снижения операционных расходов ежегодно.

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

Показатели	2023 год
Фактический объем подачи воды (реализация), тыс. куб.м.	94,85
Фактическая выручка, тыс. руб.	2 821,68
Выполнение ремонтов, % от плана	29,71
Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности организации, % от плана	-

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

1. Оперативное реагирование на обращения абонентов по вопросам устранения неисправностей в системах холодного водоснабжения.
2. Своевременное оповещение абонентов о проведении плановых ремонтных работ на объектах централизованных систем холодного водоснабжения.